ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Ιωάννινα, 11.12.2018
Αριθ. Πρωτ. : 17369

Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη
Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πληροφορίες : Σ.Γκορίτσα
Τηλέφωνο : 2651366625
Fax : 2651029470
Email : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
URL: : www.gni-hatzikosta.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 79/18
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 50710000-5, ΚΑΕ 0419),

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΓΕΝΙΚΟ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ_όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα Β της παρούσης
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	CPV 50710000-5
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	**74.400,00 € συμπερ. του ΦΠΑ**
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Λ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 50 Τ.Κ 45445 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	**ΔΕΥΤΕΡΑ 24.12.2018 Ώρα: 10:00 π.μ.**
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Οι Προσφορές ισχύουν για εκατόν **είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες**, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	Δεν απαιτείται
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	Ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ	Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gni-hatzikosta.gr, στο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ και της ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :

1.1 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

1.2 Του άρθρου 47 του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74) «Τροποποίηση διατάξεων του 4412/2016 (Α΄147)».

1.3 Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

1.4 Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1

1.5 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

1.6 Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

1.7 Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

1.8 Του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας».

1.9 Του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

1.10 Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",

1.11 Του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

1.12 Του Ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

1.13 Του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

1.14 Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"]

1.15 Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698)

1.16 Της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

1.18 Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

1.19 Του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας».

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Την αριθμ. 24/28.11.2018 (Θ.17) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:ΩΥ1846906Ω-Τ7Ν, ΑΔΑΜ: 18REQ004127545)

2.2. Την αριθμ. Πρωτ. 16705/30.11.2018 Απόφασης Προέγκρισης Δαπάνης (ΑΔΑ: ΩΜΩΗ46906Ω-ΣΟΗ, ΑΔΑΜ:18REQ004130919)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την **ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ** με προϋπολογισμό **74.400,00€** με ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου	Ημερομηνία: 24.12.2018 Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα: 10.00 π.μ.	Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου	Ημερομηνία: 24.12.2018 Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα: 10.00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί κατόπιν κληρώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι, καθώς οι φάκελοι που παραλαμβάνονται παραμένουν κλειστοί, δεν υπάρχει δυνατότητα απόδοσης αριθμού πρωτοκόλλου. Όποιος συμμετέχων επιθυμεί την επιβεβαίωση της παραλαβής της προσφοράς του, μπορεί, με δική του πρωτοβουλία, να επικοινωνεί μέσω τηλεφώνου ή email, με το γραφείο Προμηθειών.

Για πληροφορίες αναφορικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2651366625

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)»
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' «ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ»
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄»ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ»

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156 έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, Συνεταιρισμοί, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

1.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, Τεχνικές Εταιρείες και Τεχνικά Γραφεία που διαθέτουν ως μόνιμο στέλεχος ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, μέλος του Τ.Ε.Ε., **με 4-ετή** τουλάχιστον επίσημη επαγγελματική δραστηριότητα και εμπειρία στην συντήρηση Η/Μ νοσοκομειακών εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα».

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά στο αρμόδιο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» μέχρι την **24η.12.2018 και ώρα 10 :00 π.μ.**

Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου/Χορηγητή):

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του Διαγωνισμού :

ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με αριθμό Διακήρυξης: 79/18
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.12.2018
ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία κατά προτίμηση και προς διευκόλυνση της αρμόδιας Επιτροπής σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:**
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 Α της παρούσας.

ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:**
Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς του άρθρου 3 Β της παρούσας.

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς του άρθρου 3 Γ της παρούσας.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν **ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.** Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω :

1. το **ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)** το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1 και παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
   Πιο συγκεκριμένα **απαιτείται** η συμπλήρωση των κάτωθι μερών:
   - Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
     Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
     Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νομίμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
   - Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
     Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες –Ποινικό μητρώο
     Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης- Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
     Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
   - Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
     Α. Καταλληλότητα (1)-Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ΕΒΕΑ και (2)- Πιστοποιητικό ΤΕΕ
     Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (1α)-Ισολογισμοί τριών (3) τελευταίων ετών και (3) κατά περίπτωση
     Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
     - ✓ <u>(1β) Κυριότερες υπηρεσίες</u> - Οι κυριότερες υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τετραετία με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη και από τα οποία να προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες έχουν αναλάβει στο παρελθόν εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων αντίστοιχων με το αντικείμενο του διαγωνισμού από ιδιωτικούς ή δημόσιους
     - ✓ <u>(6) Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων</u> – **Αναφορά** για τα εξής:
       i) Απαιτούμενες από το <u>Νόμο άδειες εργασίας των τεχνικών</u> που θα απαρτίζουν το προσωπικό του συμμετέχοντα
       ii) <u>Βεβαίωση εμπειρίας</u> εργασίας στην ειδικότητά τους, ήτοι <u>για τους τεχνικούς</u>, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην ειδικότητά τους, από τα οποία δύο (2) τουλάχιστον σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα, ένας εκ των οποίων θα είναι πιστοποιημένος στον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση

μετρικού οργάνου που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και

iii) Βεβαίωση εμπειρίας εργασίας στην ειδικότητά του, για τον Διπλωματούχο Μηχανικό θα έχει αποδεδειγμένα επίσημη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη από τα οποία τα τέσσερα (4) τουλάχιστον στην συντήρηση νοσοκομειακών εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα». Επίσης, θα πρέπει να έχει πιστοποίηση και να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση μετρητικού οργάνου που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και χρήσης και λειτουργίας του προγράμματος (λογισμικού) συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Νοσοκομείου (iMaint).

✓ (8) Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό

- Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο οικονομικός φορέας για την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ μπορεί να συμβουλεύεται τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 15 και 23 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ και ΨΖΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gni-hatzikosta.gr

Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στο φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σε ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο, τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, περιγραφή των προσφερομένων, δηλώσεις, έντυπα, προσπέκτους κλπ.

Θα κατατεθεί υποχρεωτικά **ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ** στο οποίο θα γίνεται αναλυτική αναφορά σε όλα τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία στα αναφερόμενα άρθρα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β - «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» της διακήρυξης, σε αντιστοιχία και με την επισήμανση ότι ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΛΗΡΩΣ. Σε τυχόν αντιρρήσεις ή διαφοροποιήσεις, αυτές να αναφέρονται επίσης αναλυτικά και συγκεκριμένα ώστε να εκτιμηθούν από του Επιτροπή του διαγωνισμού.

Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σε ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ.

Θα περιγράφεται η προσφερόμενη υπηρεσία και η προσφερόμενη τιμή χωρίς και με ΦΠΑ. Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης.

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης «ποσότητας» του ζητούμενου από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της διακήρυξης.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς.

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 88 του ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ' αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

Εφόσον κριθεί αρμοδίως απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθεισόμενης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους **για 120 ημέρες** από την επόμενη μέρα της διενέργειας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί για την απόρριψη των προτάσεων αυτών**.**

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η.12.2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την ορισθείσα Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών.
Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την ίδια ή σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών σε πρακτικό το οποίο συντάσσει και προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού.
Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του νοσοκομείου και κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών , ο μειοδότης στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός είκοσι (20) ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν.4412/2016 θα πρέπει να κατατεθεί σε κλειστό φάκελο:

1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση , δωροδοκία, άπατη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (προς απόδειξη του ΤΕΥΔ -Μέρος ΙΙΙ.Λόγοι αποκλεισμού - Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες)

2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις**

τους (προς απόδειξη του ΤΕΥΔ-Μέρος ΙΙΙ.Λόγοι αποκλεισμού Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).

3.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του ΣΕΠΕ ότι δεν έχουν εκδοθεί εις βάρος του οικονομικού φορέα πράξεις επιβολής προστίμου σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 2 του αρ. 73 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το αρ. 39 του Ν.4488/17. Όπου δεν είναι δυνατή η έκδοση του ως άνω πιστοποιητικού οι οικονομικοί φορείς καταθέτουν την προβλεπόμενη ένορκη βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 (προς απόδειξη του ΤΕΥΔ-Μέρος ΙΙΙ. Λόγοι αποκλεισμού Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα)

4.Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ΕΒΕΑ (προς απόδειξη του ΤΕΥΔ-Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής Α: Καταλληλότητα – 1.) και **πιστοποιητικό ΤΕΕ** (προς απόδειξη του ΤΕΥΔ-Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής Α: Καταλληλότητα – 2.)

5.Υπεύθυνη Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου των εργασιών ως προς την παροχή παρόμοιων με τις ζητούμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων οικονομικών ετών (προς απόδειξη του ΤΕΥΔ-Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια – 1α.)

6.Κατάλογο κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τετραετία με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη και από τον οποίο να προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες έχουν αναλάβει στο παρελθόν εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων αντίστοιχων με το αντικείμενο του διαγωνισμού από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς (προς απόδειξη του ΤΕΥΔ-Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα – 1β.)

7.Οι απαιτούμενες από το **Νόμο άδειες εργασίας των τεχνικών** που θα απαρτίζουν το προσωπικό του συμμετέχοντα. **Βεβαίωση εμπειρίας** εργασίας στην ειδικότητά τους, ήτοι **για τους τεχνικούς**, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην ειδικότητά τους, από τα οποία δύο (2) τουλάχιστον σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα, ένας εκ των οποίων θα είναι πιστοποιημένος στον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση μετρικού οργάνου που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού ή βεβαίωσης. **Βεβαίωση εμπειρίας** εργασίας στην ειδικότητά του, **για τον Διπλωματούχο Μηχανικό** θα έχει αποδεδειγμένα επίσημη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη από τα οποία τα τέσσερα (4) τουλάχιστον στην συντήρηση νοσοκομειακών εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα». Επίσης, θα πρέπει να έχει πιστοποίηση και να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση μετρητικού οργάνου που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και χρήσης και λειτουργίας του προγράμματος (λογισμικού) συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Νοσοκομείου (iMaint). (προς απόδειξη του ΤΕΥΔ-Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα – (6)

8.Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τον ετήσιο μέσο όρο του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού (προς απόδειξη του ΤΕΥΔ-Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα –8.)

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής στον προμηθευτή με τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές, με βάση τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης.

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Η ισχύς της σχετικής σύμβασης θα είναι διάρκειας πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της, με τον όρο ότι θα διακοπεί αυτοδικαίως σε περίπτωση που προκύψει σύμβαση από τον ετήσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό πριν την παρέλευση των 5 μηνών, χωρίς η αναθέτουσα αρχή να υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση.

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 και 201 του Ν.4412/2016 και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.4412/16:

α. οι ζητούμενες υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν,

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις,

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 219, 220 και 221 του Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Κάθε τιμολόγιο θα εκδίδεται στο τέλος κάθε τετραμήνου και θα εξοφλείται εντός 60 ημερών από την έκδοση του. Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα βάσει των νομίμων δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το σύνολο της αξίας μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016[1]

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'[2]

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

δ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β'/24-03-2009).

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8 %, επί του καθαρού ποσού (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως ισχύει).

Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) για τις ζητούμενες υπηρεσίες βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Νομό Ιωαννίνων, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός της παρούσης είναι να καθορισθούν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα γίνει η συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου.

2. ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά ή τα συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος:

1. Σύμβαση
2. Τεχνική Προσφορά
3. Οικονομική Προσφορά
4. Διακήρυξη
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων

3. ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

Όπου στα κείμενα του παρόντος τεύχους και της σύμβασης γίνεται χρήση των παρακάτω όρων η έννοια αυτών θα είναι η εξής:

- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».

- ΕΡΓΟ: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ των συμπεριλαμβανομένων στο αντικείμενο της παρούσης.

- ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ή ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».

- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Το νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται με τη σύμβαση η εκτέλεση του έργου.

- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».

- ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».

- ΣΥΜΒΑΣΗ: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.

- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ο οριζόμενος από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ διπλωματούχος μηχανικός ως αρμόδιος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης και οι τυχόν οριζόμενοι με τον ίδιο τρόπο αναπληρωτές του.

- ΕΡΓΑΣΙΑ: Η κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η παρούσα.

- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 4, 5 και 11 κατωτέρω.

- Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Το σύνολο των Ηλεκτρολογικών εγκ/σεων και των εγκ/σεων ειδικότητας μηχανοτεχνίτη και θερμαστή του Νοσοκομείου, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στους Εβδομαδιαίους Πίνακες Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης που επισυνάπτονται και είναι αναπόσπαστο της παρούσης.

4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η συντήρηση αφορά και περιλαμβάνει τη συνεχή, σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εποπτεία και παρακολούθηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων ή συσκευών και μηχανημάτων, την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης (**διορθωτική συντήρηση**), καθώς και την **προληπτική συντήρηση** όπως περιγράφεται στην παράγραφο 11 παρακάτω.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος, νερού χρήσης κρύου και ζεστού, νερού θέρμανσης, ατμού, κλιματισμένου αέρα, νερού πυρόσβεσης, η επεξεργασία λυμάτων (εξουδετέρωση-χλωρίωση) κλπ.

Στους υπό λειτουργία χώρους εξασφαλίζεται πλην των ανωτέρω και η διατήρηση σε καλή κατάσταση και λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων, πριζών, τοπικών στοιχείων κλιματισμού, και γενικότερα κάθε στοιχείου Η/Μ εγκαταστάσεων, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω, στους χώρους του Νοσοκομείου.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με το υπάρχον προσωπικό, χωρίς επιπλέον αποζημίωση, θα αναλαμβάνει και μικρής έκτασης εργασίες κατασκευών και επέκτασης δικτύων όταν κρίνεται αναγκαίο, εφ' όσον αυτό δεν αποβαίνει σε βάρος της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων, μετά από συνεννόηση και συνεργασία με τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Γενικώς στην ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται κάθε εγκατάσταση, συσκευή, μηχάνημα κλπ. του Η/Μ εξοπλισμού πλην των ιατρικών μηχανημάτων (βλέπε και ανωτέρω).

5. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο 6, το οποίο θα επικουρείται από το προσωπικό που διαθέτει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΙ κλπ, ή συμπληρωματικά τους κανονισμούς ξένων τεχνολογικά προηγμένων χωρών.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζημιών (πλην εκείνων που εκτελούνται με άλλη σύμβαση, βλέπε παρ. 9) θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά τη λειτουργία σε κάθε περίπτωση βλάβης.

Επίσης, θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες.

Γενικότερα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για τη σωστή συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου, όπως αυτός περιγράφεται ανωτέρω.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

6.1. Η στελέχωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε προσωπικό για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου θα είναι τέτοια ώστε να καλύπτονται:

1. Καθημερινά από 7.00 ως 23.00, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης η ειδικότητα ηλεκτρολόγου.

2. Από 7.00 ως 15.00 όλες τις εργάσιμες μέρες, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης η ειδικότητα Μηχανοτεχνίτη

3. Από 7.00 ως 15.00 όλες τις εργάσιμες μέρες και καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε κάθε έκτακτη κατάσταση η ειδικότητα του Διπλωματούχου Μηχ/γου ή Ηλεκ/γου ή Μηχ/γου – Ηλεκ/γου Μηχανικού.

ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ	**ΗΜΕΡΑ**	**ΒΑΡΔΙΑ**			
		ΠΡΩΙ		**ΑΠΟΓΕΥΜΑ**	
		ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ	ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ	ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6 ΑΤΟΜΑ	ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	**(4)** ΜΗΧ/ΚΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (2) ΜΗΧ/ΤΕΧΝΙΤΗΣ (1)	7:00-15:00	**(2)** ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ	15:00-23:00
1 ΑΤΟΜΑ	ΣΑΒΒΑΤΟ	-	-	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (1)	15:00-23:00
1 ΑΤΟΜΑ	ΚΥΡΙΑΚΗ	-	-	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (1)	15:00-23:00

Και κατ' ελάχιστον οι εξής:

- **Ένας (1)** Διπλωματούχος Μηχ/γος ή Ηλεκ/γος ή Μηχ/γος-Ηλεκ/γος Μηχανικός Πολυτεχνείου.

- **Τρεις (3)** Ηλεκτρολόγοι ή Ηλεκτροτεχνίτες (Με Άδειες εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α' ειδικότητας, ένας εξ΄αυτών 2ης ομάδας Α΄ειδικότητας ή ελλείψει αυτής, μικρότερης- ένας από αυτούς να έχει πιστοποίηση ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση μετρητικού οργάνου που να καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384).

-**Ένας (1)** Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτροτεχνίτης (με άδεια ως ανωτέρω) / ή και ψυκτικός .

-**Ένας (1)** Μηχανοτεχνίτης

6.2. Οι τεχνικοί του ΑΝΑΔΟΧΟΥ πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη στην ειδικότητά τους, από τα οποία δύο (2) τουλάχιστον σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».

6.3. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό υποχρεούται με **υπεύθυνη δήλωση** να δηλώσει ότι, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν, πριν την υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσει υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά για τα προσόντα των τεχνικών που θα απαρτίζουν το προσωπικό του:

α) Τις απαιτούμενες από το **Νόμο άδειες εργασίας**.

β) **Βεβαίωση εμπειρίας** εργασίας στην ειδικότητά τους, σύμφωνα με ανωτέρω.

γ) Ειδικότερα, ο Διπλωματούχος Μηχανικός Πολυτεχνείου, θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα επίσημη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη, από τα οποία τα τέσσερα (4) τουλάχιστον στη συντήρηση νοσοκομειακών Η/Μ ή εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωανίννων «Γ. Χατζηκώστα».

Επίσης θα πρέπει να έχει πιστοποίηση και να αποδεικνύεται, με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού ή βεβαίωσης:

- ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση μετρητικού οργάνου που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και στην
- χρήση και λειτουργία του προγράμματος (λογισμικού) συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Νοσοκομείου (iMaint).

Θα έχει πτυχίο αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος και θα είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και ο Αριθμός Μητρώου ΤΕΕ θα γίνει γνωστός στην Τεχνική Υπηρεσία αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του τεχνικού προσωπικού που θα διαθέσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ενεργεί έχοντας την καθοδήγηση και την έγκριση του Διπλωματούχου Μηχανικού του. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του προγράμματος συντήρησης, θα επισκέπτεται όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να διαπιστώνει την καλή λειτουργία, ενώ θα διαπιστώνει την καλή εκτέλεση των εργασιών από το σύνολο των τεχνικών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο έργο. Θα παρευρίσκεται στο χώρο του Νοσοκομείου καθημερινά, εκτός αργιών, κατά την πρωινή βάρδια, καθώς και οποτεδήποτε απαιτηθεί, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης που θα παρουσιαστεί. Για το λόγο αυτό, η επικοινωνία με τον διπλ. Μηχανικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ πρέπει να είναι δυνατή σε 24ωρη βάση. Σε κάθε περίπτωση θα συνεργάζεται με τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Διπλωματούχο Μηχανικό του Νοσοκομείου.

6.4. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, μαζί με το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου, θα καλύπτουν ενιαία τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου που περιγράφηκαν ανωτέρω, σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες της εβδομάδος εργάσιμες και μη.

6.5. Το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού θα εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Θα καθορίζεται από τις εκάστοτε ανάγκες συντήρησης, ώστε να προκύπτει η σωστότερη δυνατή κάλυψη του Νοσοκομείου σε 24ωρη βάση, και θα περιλαμβάνει όλους τους τεχνικούς (του Νοσοκομείου και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ). Θα καταρτίζεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ σε συνεργασία με τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ. Θα παραδίδεται στον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ για έγκριση πριν την έναρξη ισχύος του και θα είναι σύμφωνο με την ισχύουσα βιομηχανική νομοθεσία.

6.6. Κάθε τεχνικός του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα εκτελεί πέντε (5) οκτάωρες υπηρεσίες την εβδομάδα στο χώρο του Νοσοκομείου, απασχολούμενος με τις εργασίες της προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης ή ευρισκόμενος σε ετοιμότητα ώστε να επέμβει σε περίπτωση που απαιτηθεί εργασία διορθωτικής συντήρησης. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι υπηρεσίες κάθε τεχνικού θα προκύπτουν από το μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

6.7. Το προσωπικό με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, θα γνωρίζει άριστα τη δομή και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων, δικτύων, μηχανημάτων και συσκευών και θα έχει στη διάθεση του όλο το 24ωρο τα απαραίτητα εργαλεία, σχέδια, prospectus, γραπτές οδηγίες κλπ, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει.

6.8. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υποχρεούται να φέρει κατά την απασχόλησή του στο Νοσοκομείο:

α) ομοιόμορφη ενδυμασία με τυπωμένο το λογότυπο της εταιρείας.

β) ειδικά υποδήματα για λόγους ασφαλείας του, όπου απαιτείται.

γ) κονκάρδα με τα προσωπικά στοιχεία.

6.9. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα προσωπικό, ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση αιφνίδιων και επειγουσών βλαβών, καθ' όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες ισχύος της σύμβασης, όσων τεχνιτών και οποιουδήποτε εξοπλισμού απαιτείται προκειμένου να γίνεται γρήγορη και ασφαλής επισκευή των βλαβών μικρής έκτασης. Εάν η βλάβη είναι μεγαλύτερης έκτασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναφέρει αμέσως στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

6.10. Όλα τα μέλη του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υπόκεινται στην έγκριση του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Μηχανικού και του Νοσοκομείου.

6.11. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να απομακρύνει από το εργοτάξιο αμέσως κάθε μέλος του προσωπικού του που κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αμέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του ή συμπεριφέρεται άπρεπα, και να μην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση με το έργο, χωρίς τη συγκατάθεση της Επίβλεψης και του Νοσοκομείου. Το δικαίωμα της Επίβλεψης και του Νοσοκομείου δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από την πλήρη ευθύνη του ως προς την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του προσωπικού του.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, αδυνατεί να εκτελέσει την -βάσει του προγράμματος- προβλεπόμενη υπηρεσία, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να καλύψει το κενό με δική του ευθύνη.

Σε περίπτωση απουσίας υπαλλήλου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ λόγω ασθένειας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα την αποδεικνύουν. Εάν ο χρόνος ασθένειας υπερβαίνει τις 15 ημέρες, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αντικαταστήσει προσωρινά τον ασθενή υπάλληλό του με άλλον, αντίστοιχης ειδικότητας και εμπειρίας. Σε περίπτωση απουσίας άνω του ενός υπαλλήλου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ίδιας ειδικότητας) λόγω ασθένειας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα τόσους υπαλλήλους όσους απουσιάζουν μείον ένα.

Όσον αφορά τις άδειες του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε μήνα εργασίας κάθε εργαζόμενος δικαιούται τη νόμιμη άδεια. Θα πρέπει όμως ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να λάβει την απαραίτητη μέριμνα, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

7. ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λόγω του είδους της εργασίας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για απασχόληση Υπερωριακή, Νυχτερινή και Κυριακών-αργιών. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως να καλείται για να απασχοληθεί προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνονται όλες οι προβλεπόμενες από την εργατική Νομοθεσία ενέργειες μερίμνη και ευθύνη αυτού.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Το μόνιμο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ειδικοτήτων ίδιων με αυτές του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα εργάζεται σε ενιαίο πρόγραμμα με το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Η ευθύνη για το προσωπικό του ΕΡΓΟΔΟΤΗ βαρύνει μόνο τον ίδιο τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Σε αντιστοιχία με τα όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 6, σε περίπτωση που κάποιο μέλος του μόνιμου τεχνικού προσωπικού του Νοσοκομείου, αδυνατεί να εκτελέσει την -βάσει του προγράμματος- προβλεπόμενη υπηρεσία, το Νοσοκομείο υποχρεούται να καλύψει το κενό με δική του ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, ΑΝΑΔΟΧΟΣ και ΕΠΙΒΛΕΨΗ οφείλουν να συνεργάζονται με αμοιβαία εμπιστοσύνη για τη λύση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει.

9. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά για τη συντήρηση όπως καύσιμα, λιπαντικά, αέρια κλπ, καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται, πλην των περιπτώσεων βλαβών για τις οποίες ευθύνεται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, προμηθεύονται με ευθύνη του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ο οποίος επιβαρύνεται και τη σχετική δαπάνη.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να κάνει τη σχετική έρευνα αγοράς και να προτείνει τα υλικά που θεωρεί απαραίτητα για τις εκάστοτε ανάγκες συντήρησης, διατυπώνοντας εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις του σε περίπτωση που δεν εγκρίνει τα υλικά που προμηθεύεται ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ.

Στις περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή ή πλημμελή συντήρηση των εγκαταστάσεων ή εσφαλμένους χειρισμούς του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, και γενικά λόγω υπαιτιότητάς τους, οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης (εργασία και υλικά) θα βαρύνουν τον ίδιο τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για την εργασία.

10. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Λόγοι πρακτικοί, τεχνικοί ή άλλοι μπορεί να επιβάλλουν κάποια από τα μηχανήματα που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης, να αναλαμβάνονται, όσον αφορά τη συντήρηση ή/και τις επισκευές, από άλλα συνεργεία. Για τον λόγο αυτό, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνάπτει συμβάσεις ή θα καλεί απ' ευθείας τα συνεργεία αυτά, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι συμβάσεις αυτές ή αντίστοιχα οι κλήσεις συνεργείων θα γίνονται ύστερα από έλεγχο και έγκριση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ΑΝΑΔΟΧΟ και δεν θα έχουν ως συνέπεια τη μείωση του προσωπικού του.

11. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

11Α. ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός του παρόντος είναι να καθορισθούν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα γίνει η προληπτική συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού και που αποτελεί μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

11Β. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Παρακάτω δίνεται ο ορισμός της προληπτικής συντήρησης σε αντιδιαστολή με τη διορθωτική συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή συμπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της ομαλής λειτουργίας. Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έντασης εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης. Από την άλλη πλευρά, η κανονική συντήρηση αφορά την συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων καθώς και την αποκατάσταση μεγαλύτερων βλαβών. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται βάσει προγράμματος (βλ. παρ. 11Γ).

11Γ. ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης αποτελούν οι πίνακες προληπτικής συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού, οι οποίοι επισυνάπτονται (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Με βάση αυτούς του πίνακες, θα

καταρτίζεται καθημερινά πρόγραμμα συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού, ανά ειδικότητα τεχνικών, το οποίο θα ακολουθείται από τους τεχνικούς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και του Νοσοκομείου, ανάλογα με την υπηρεσία, και θα ελέγχεται από το Μηχανικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Μηχανικό.

Οι εργασίες που περιγράφονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, ενδέχεται να συμπληρωθούν με νέες κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

11Δ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 6, για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία και τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΙ κλπ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί με συνέπεια και κάθε λεπτομέρεια όσα αναφέρονται στην παρ. 12 στο οποίο θα καταγράφονται οι εκτελεσθείσες εργασίες και οι οδηγίες που δόθηκαν.

12. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να οργανώσει και να παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ (στην Τεχνική Υπηρεσία) τα εξής:

α. Πίνακα των απαιτούμενων βασικών **ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών** για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου που ανήκει στο πεδίο ευθύνης του.

β. **Καθηκοντολόγιο** του προσωπικού του.

Επίσης, καθ' όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί:

γ. **Δελτία Αναγγελίας Βλάβης ή Επισκευής**, στα οποία εγγράφονται καθημερινώς όλες οι παρατηρηθείσες βλάβες και ανωμαλίες στο έργο όπως και οι εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και γενικά οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία απαιτούνται. Οι ως άνω εγγραφές θα θεωρούνται από τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ. Τα Δελτία θα αρχειοθετούνται με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και θα φυλάσσονται στο γραφείο Συντήρησης του Νοσοκομείου.

δ. **Μητρώα συντήρησης – επισκευών** των σημαντικότερων μηχανημάτων και συσκευών του τομέα ευθύνης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (πχ. Υποσταθμός, Λεβητοστάσιο, Ψυχροστάσιο), τα οποία θα βρίσκονται στους χώρους εγκατάστασης των μηχανημάτων και θα ανανεώνονται κάθε μήνα.

ε. **Αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή**, στο οποίο θα καταγράφονται, για κάθε μηχάνημα του τομέα ευθύνης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όλες οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών και προληπτικής συντήρησης.

Στο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα διατεθούν χώροι του τεχνικού τμήματος. Επίσης, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα διαθέσει στο Μηχανικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ όλα τα απαραίτητα σχέδια, διαγράμματα, έντυπα που αφορούν στον Η/Μ εξοπλισμό του πεδίου ευθύνης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Με τη λήξη της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει οτιδήποτε του διέθεσε ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (χώρους, έντυπα κλπ.) σε καλή κατάσταση.

13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με:

α. Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

β. Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία (Β.Δ. 24 Νοεμ./17 Δεκ. 1953, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις).

γ. Τους ισχύοντες Κανονισμούς, προδιαγραφές κλπ. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΙ κλπ.

δ. Τους Κανονισμούς ξένων τεχνολογικά προηγμένων χωρών (Αμερικανικούς, Αγγλικούς, Γερμανικούς, Γαλλικούς), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς.

ε. Τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων Νοσοκομείων του Υπουργείου Υγείας (αριθ. έγκρισης ΔΥ8/Β/οικ.3668/2-8-2001).

στ. Τις οδηγίες κατασκευαστών των εγκ/σεων, μηχανημάτων και συσκευών.

ζ. Τους κανόνες της επιστήμης και της εμπειρίας.

14. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Αν κατά την πρόοδο των εργασιών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την γνώμη ότι εδόθη εντολή από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ ή τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ για κάποια εργασία η οποία κάνει αμφίβολη την αποκατάσταση βλάβης ή τη λειτουργία εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανονισμούς, τότε πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να υποβάλλει αμελλητί με έγγραφο στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ τις αντιρρήσεις του.

15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

15Α. ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι **αποκλειστικά υπεύθυνος** για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του Νοσοκομείου και του προσωπικού υπηρεσίας Επίβλεψης, **μόνον** όταν ο κίνδυνος αυτός προέρχεται από τη μη καλή εκτέλεση του έργου από προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

15Β. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι **αποκλειστικά υπεύθυνος** για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία θα προξενηθεί από εργατικό ατύχημα σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί στο έργο, είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ από κάθε πληρωμή γι' αυτές τις ζημιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές, **εκτός** αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

15Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Δημόσιο, το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει σχέση με το έργο, εφόσον αυτό δεν υπάγεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις ούτε καλύπτεται η ασφάλιση αυτή με τις πάσης φύσεως εισφορές που επιβάλλονται από το Νόμο για το Ι.Κ.Α., το Ε.Τ., Α.Ε.Τ.Σ. και Ξ.Ε. και τυχόν άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τις οποίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η αντίστοιχη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει πριν από κάθε πληρωμή να προσκομίζει στην ΕΠΙΒΛΕΨΗ **βεβαίωση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών** του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο.

Επίσης, όσον αφορά την καταβολή των νομίμων επιβαλλομένων εισφορών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς Ι.Κ.Α. κλπ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει πριν από κάθε πληρωμή να προσκομίζει στην ΕΠΙΒΛΕΨΗ βεβαιώσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς αυτούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο (**ασφαλιστική ενημερότητα**).

16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, δηλαδή συνθηκών που διαφεύγουν του ελέγχου του συμβαλλόμενου, εφόσον έχει επιδείξει την προσήκουσα προσοχή και επιμέλεια ενός λογικού και συνετού συμβαλλόμενου και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και αποτραπούν από αυτόν. Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν:

α) Θεομηνίες, Φυσικές καταστροφές, Πλημμύρες, Σεισμοί, Πυρκαγιές.

β) Απεργίες αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και μερών, επιβολή στρατιωτικού νόμου, πολεμική σύρραξη, εμπάργκο.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στο άλλο μέρος τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Κατά την διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας, το μέρος που την επικαλείται οφείλει να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιογόνες συνέπειές του και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αποτελέσματα της ανωτέρας βίας να αρθούν χωρίς καθυστέρηση.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον ΑΝΑΔΟΧΟ, αυτός οφείλει έναντι τιμήματος που θα εκτιμηθεί και συμφωνηθεί αμοιβαία, να αποκαταστήσει τις ζημίες που προκαλούνται από τις παραπάνω αιτίες.

17. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το Προσωπικό της ακολουθούν τις οδηγίες και εντολές του ΕΡΓΟΔΟΤΗ διευκολύνοντας το έργο και την αποστολή του Νοσοκομείου στις νέες συνθήκες, ανεξάρτητα από προγράμματα, σχεδιασμούς και άλλες δεσμεύσεις που απορρέουν από την σύμβαση. Ο χαρακτηρισμός των συνθηκών «έκτακτης ανάγκης» γίνεται με απόφαση των αρμόδιων κρατικών οργάνων.

18. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υποκατάσταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με τρίτο για την παροχή μέρους ή του συνόλου υπηρεσιών ή εκχώρηση απαγορεύεται χωρίς έγκριση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από πρόταση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και γνωμοδότηση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ μπορεί να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από την ευθύνη του προς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, αν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον της σύμβασης και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Υποκατάσταση μπορεί να γίνει μόνο όταν ο υποκατάστατος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάθεση του έργου και με την προϋπόθεση ότι αποδέχεται τους όρους της σύμβασης και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων.

19. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης κριθεί αναγκαία η εκτέλεση εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί αλλά κρίνονται απολύτως απαραίτητες, ή προκύπτει επείγουσα ανάγκη, ή υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα, ή ανωτέρα βία, ή η ανάθεση σε τρίτο θα δημιουργούσε προβλήματα στην ορθή τήρηση της σύμβασης, ή δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός από την κύρια σύμβαση λόγω οικονομικών, τεχνικών ή άλλων σοβαρών λόγων που δυσκολεύουν τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, είναι δυνατή η ανάθεση πρόσθετων εργασιών στον ΑΝΑΔΟΧΟ, με τίμημα που αμοιβαία θα συμφωνηθεί ύστερα από πρόταση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και εισήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ προς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση των επιπλέον εργασιών χωρίς αιτιολόγηση. Άρνηση χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση δύναται να εκληφθεί εκ μέρους του ΕΡΓΟΔΟΤΗ ως αιτία έκπτωσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

20. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Κάθε διαφορά που θα ανακύψει μεταξύ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα παραπέμπεται για επίλυση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Τμήμα Ηπείρου. Σε περίπτωση μη επίλυσης των διαφορών, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια της περιοχής που εκτελείται η σύμβαση.

21. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που τυχόν ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή τη σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ μπορεί να κηρύξει τον ΑΝΑΔΟΧΟ έκπτωτο.

22. ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του και δεν πληροί τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την σύμβαση, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δύναται να εφαρμόσει σειρά μέτρων όπως έγγραφες παρατηρήσεις στο ημερολόγιο έργου, έγγραφες συστάσεις, δυσμενείς εκθέσεις, απαιτήσεις απόλυσης προσωπικού, περικοπές επί του λογαριασμού, απαίτηση αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού, απαίτηση καταβολής αποζημιώσεων κλπ.

Σε ακραίες παραβιάσεις της σύμβασης και εφόσον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν συμμορφώνεται στις συστάσεις και άλλα μέτρα που λαμβάνει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, προβλέπεται η κήρυξη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ως εκπτώτου όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης, με παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών και τη λήψη οποιονδήποτε άλλων μέτρων και ενεργειών (ενδίκων ή μη) που ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα κρίνει ως προσφορότερα για την προάσπιση των συμφερόντων του.

Η κήρυξη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ως έκπτωτου γίνεται με απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται αναλυτική και αιτιολογημένη εισήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

23. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι ΠΕΝΤΕ (5) μήνες από την υπογραφή της. Υπάρχει δυνατότητα χρονικής παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό ποσό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

24. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν τη σύμβαση εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (βλ. παρ. 18), ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής.

25. ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, οι πληρωμές γίνονται μηνιαία. Ο λογαριασμός (που συνοδεύεται από πρωτόκολλο ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής, καθώς και βεβαιώσεις για φορολογική - ασφαλιστική ενημερότητα και πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού) υπογράφεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, θεωρείται από την ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ και εγκρίνεται από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στα τιμολόγια του ΑΝΑΔΟΧΟΥ να αναγράφεται το διάστημα για το οποίο έγινε παροχή υπηρεσιών.

Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ δύναται να κάνει περικοπή μέχρι 10% επί του εκάστοτε λογαριασμού στο βαθμό που διαπιστώνει πλημμελή τήρηση της σύμβασης. Για σοβαρές παραβιάσεις της σύμβασης η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ δύναται να περικόψει ύστερα από εισήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ μέχρι και 25%. Τέλος, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα περικοπής μέχρι και το 50% του μηνιαίου τιμήματος ύστερα από εισήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, στο βαθμό που υπάρχει σοβαρή καταστρατήγηση της σύμβασης.

26. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την εκπνοή του συμβατικού χρόνου των εργασιών και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται:

α. Να εκτελέσει παρουσία των εκπροσώπων της Τεχνικής Υπηρεσίας και τον ενδεχόμενο νέο ΑΝΑΔΟΧΟ όλες τις δοκιμές και λειτουργίες των εγκαταστάσεων που θα ορίσει η Υπηρεσία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και η παράδοση των εγκαταστάσεων.

β. Να συντάξει και να υποβάλει στην υπηρεσία λεπτομερή έκθεση επί της κατάστασης των εγκαταστάσεων με τις σχετικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις του.

γ. Να παραδώσει ενημερωμένα και υπογεγραμμένα όλα τα σχετικά βιβλία, μητρώα και λοιπά παραστατικά στοιχεία που θα έχουν τηρηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα τεχνικά εγχειρίδια, τις οδηγίες συντήρησης, τα σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία πλήρως τακτοποιημένα και ταξινομημένα εντός φακέλων.

Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών εκ μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή των εργασιών του, την εκκαθάριση, την οικονομική τακτοποίηση και τελική πληρωμή του, καθώς και την

επιστροφή των εγγυητικών επιστολών του. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή αμέλειας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων επιβάλλεται ποινική ρήτρα εις βάρος του.

Εάν από τους εν λόγω ελέγχους διαπιστωθούν βλάβες, φθορές ή ζημιές των εγκαταστάσεων που έπρεπε να είχαν επισκευασθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ή παραλείψεις στη συντήρησή τους, τότε η υπηρεσία μπορεί να διατάξει την εκτέλεση των σχετικών αναγκαίων εργασιών από τον ΑΝΑΔΟΧΟ μέσα σε τακτή προθεσμία ανάλογη προς την έκταση των εργασιών.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών συντάσσεται και υπογράφεται σχετικό πρακτικό και ακολουθεί η οικονομική εκκαθάριση των εργασιών και η τελική πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα γίνει με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων, γεγονός που θα βεβαιώνεται με την έκθεση διεκπεραίωσης έργου από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, βεβαίωση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και σχετική απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Με την ενδεχόμενη εγκατάσταση νέου ΑΝΑΔΟΧΟΥ και για διάστημα που θα κριθεί αναγκαίο από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ (όχι πέραν του τριμήνου), ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος, χωρίς αποζημίωση, να δίδει κάθε πληροφορία και να παράσχει το απαραίτητο προσωπικό (υπεύθυνο Εργοταξίου, ή άλλο προσωπικό) για ενημέρωση και βοήθεια προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν είτε μέσω τηλεφώνου, είτε με την επιτόπου παρουσία προσωπικού του απερχόμενου ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο Νοσοκομείο, ανάλογα με την περίπτωση και την κρίση του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ.

27. ΤΕΥΧΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ).

Η Τεχνική Υπηρεσία μπορεί να διαθέσει τεύχος με το Αναλυτικό Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[i] και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα»
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99222001
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ.Μακρυγιάννη 50
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σοφία Γκορίτσα
- Τηλέφωνο: 2651366625
- Ηλ. ταχυδρομείο: s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (*εάν υπάρχει*): www.hatzikosta.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): Διακήρυξη αριθμ. 79/18 για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (CPV 50710000-5)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 99222001
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : όχι
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (*εάν υπάρχει*): 79/18

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:	***Απάντηση:***
Πλήρης Επωνυμία:	[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[ ]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι[ii] : Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδρομείο: Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (*εάν υπάρχει*):	[……] [……] [……] [……]
Γενικές πληροφορίες:	***Απάντηση:***
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση[iii];	
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);	[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο[iv]: δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; **Εάν όχι:** **<u>Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση</u>** ***ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:*** ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει **βεβαίωση** πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση	α) [……] *β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]* γ) [……] δ) [] Ναι [] Όχι ε) [] Ναι [] Όχι

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* *[……][……][……][……]*
Τρόπος συμμετοχής:	***Απάντηση:***
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους[v];	[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι*, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.*	
Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.	α) [……] β) [……] γ) [……]
Τμήματα	***Απάντηση:***
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.	[ ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:	***Απάντηση:***
Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[……] [……]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[……]
Τηλέφωνο:	[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):	[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ[vi]

Στήριξη:	***Απάντηση:***
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;	[]Ναι []Όχι

Εάν ναι*, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις* ***ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα*** *από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.*

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων <u>δεν στηρίζεται</u> ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :	***Απάντηση:***
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;	[]Ναι []Όχι Εάν **ναι** παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: […]

Εάν <u>η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,</u> *επιπλέον των πληροφοριών* ***που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, <u>παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).</u>***

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες[vii]

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**[viii].
2. **δωροδοκία**[ix,x].
3. **απάτη**[xi].
4. **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**[xii].
5. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**[xiii].
6. **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**[xiv].

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:	***Απάντηση:***
Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** ή **οποιουδήποτε** προσώπου[xv] το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;	[] Ναι [] Όχι *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* *[……][……][……][……]*[xvi]
Εάν ναι, αναφέρετε[xvii]: α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· **γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:**	α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ] β) [……] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* *[……][……][……][……]*[xviii]
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)[xix];	[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν[xx]:	[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:	***Απάντηση:***	
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες **τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**[xxi], στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;	[] Ναι [] Όχι	
Εάν όχι αναφέρετε:	**ΦΟΡΟΙ**	**ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; **-** Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;[xxii]	α)[……]· β)[……] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]· -[……]· γ.2)[……]· δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [……]	α)[……]· β)[……] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]· -[……]· γ.2)[……]· δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* [xxiii] *[……][……][……]*	

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα	***Απάντηση:***
Ο οικονομικός φορέας έχει, **εν γνώσει του**, αθετήσει **τις υποχρεώσεις του** στους τομείς του **περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου**[xxiv]**;**	[] Ναι [] Όχι **Εάν ναι**, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); [] Ναι [] Όχι **Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής	***Απάντηση***
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;	[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα	***Απάντηση***
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασης[xxv]; του: *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:*	[…] *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): […….][…….][…….]*
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: Χρειάζεται ειδική **έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος** συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:*	[] Ναι [] Όχι Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: […] [] Ναι [] Όχι *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): […….][…….][…….]*

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες <u>μόνον</u> όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	***Απάντηση:***
1α) Ο («γενικός») **ετήσιος κύκλος εργασιών** του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης **:** **και/ή,** 1β) Ο **μέσος** ετήσιος **κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής** [xxvi]**:** *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:*	έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών)**:** [……],[……][…]νόμισμα *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* *[……][……][……]*
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») **κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση** και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: **και/ή,** 2β) Ο **μέσος** ετήσιος **κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής**[xxvii]: *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:*	έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών)**:** [……],[……][…] νόμισμα *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* *[……][……][……]*
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:	[…….]
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες[xxviii] που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας- αναλογία μεταξύ x και y[xxix] -και η αντίστοιχη αξία) *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* *[……][……][……]*
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην **ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων** του οικονομικού φορέα είναι το εξής: *Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:*	[……][…]νόμισμα *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* *[……][……][……]*

6) Όσον αφορά τις **λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις,** οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: *Εάν η σχετική τεκμηρίωση που **ενδέχεται** να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:*	[…….....] *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* *[……][……][……]*

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	***Απάντηση:***
1α) Μόνο για τις ***δημόσιες συμβάσεις έργων***: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς[xxx], ο οικονομικός φορέας έχει **εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί**: *Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:*	Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): […] Έργα: [……] *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* *[……][……][……]*
1β) Μόνο για ***δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών***: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς[xxxi], ο οικονομικός φορέας έχει **προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:** Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς[xxxii]:	Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): [……] Περιγραφή | ποσά | ημερομηνίες | παραλήπτες [ ] | [ ] | [ ] | [ ]
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο **τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες**[xxxiii], ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:	[…….] [……]
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο **τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας** και τα **μέσα μελέτης και έρευνας** που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:	[……]
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα **διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού** και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:	[…….]
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ' εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: Ο οικονομικός φορέας **θα** επιτρέπει τη διενέργεια **ελέγχων**[xxxiv] όσον αφορά το **παραγωγικό δυναμικό** ή τις **τεχνικές ικανότητες** του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα **μέσα μελέτης και έρευνας** που αυτός διαθέτει καθώς και τα **μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;**	[] Ναι [] Όχι
6) Οι ακόλουθοι **τίτλοι σπουδών και**	

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, ***και/ή*** (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:	α)[……] β) [……]
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα **μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης** κατά την εκτέλεση της σύμβασης:	[……]
8) Το **μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό** του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:	Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: [……..], [……..] [……..], [……..] [……..], [……..] Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: [……..], [……..] [……..], [……..] [……..], [……..]
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα **μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό** για την εκτέλεση της σύμβασης:	[……]
10) Ο οικονομικός φορέας **προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας**[xxxv] το ακόλουθο **τμήμα (δηλ. ποσοστό)** της σύμβασης:	[……..]
11) Για ***δημόσιες συμβάσεις προμηθειών*** : Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:*	[] Ναι [] Όχι [] Ναι [] Όχι *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]*
12) Για ***δημόσιες συμβάσεις προμηθειών***: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα **πιστοποιητικά** που έχουν εκδοθεί από επίσημα **ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας** ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; **Εάν όχι**, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:	[] Ναι [] Όχι [……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]*

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	***Απάντηση:***
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει **πιστοποιητικά** που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα **πρότυπα διασφάλισης ποιότητας**, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; **Εάν όχι**, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:*	[] Ναι [] Όχι [……] [……] *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]*
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει **πιστοποιητικά** που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα **συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης**; **Εάν όχι**, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα **συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης**: *Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:*	[] Ναι [] Όχι [……] [……] *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]*

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται[xxxvi]*, εκτός εάν :*

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν[xxxvii]*.*

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

[i]

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

[ii] Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

[iii] Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία **απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους** και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού **δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ**.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία **απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους** και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού **δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ**.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες **απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους** και των οποίων ο **ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ *και/ή*** το **σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ**.

[iv] Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

[v] Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

[vi] Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 "*Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες*."

[vii] Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

[viii] Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

[ix] Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".

[x] Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),**

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

[xi] Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "*Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.*

[xii] Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

[xiii] Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) *"Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις*".

[xiv] Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"*Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.*".

[xv] Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

[xvi] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xvii] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xviii] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xix] Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

[xx] Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

[xxi] Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

[xxii] Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

[xxiii] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xxiv] Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

[xxv] Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, **οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.**

[xxvi] Μόνον εφόσον επιτρέπεται ***στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.***

[xxvii] Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη**.**

[xxviii] Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

[xxix] Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

[xxx] Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να **ζητούν** έως πέντε έτη και να **επιτρέπουν** την τεκμηρίωση εμπειρίας που **υπερβαίνει** τα πέντε έτη.

[xxxi] Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να **ζητούν** έως τρία έτη και να **επιτρέπουν** την τεκμηρίωση εμπειρίας που **υπερβαίνει** τα τρία έτη.

[xxxii] Πρέπει να απαριθμούνται **<u>όλοι</u>** οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

[xxxiii] Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος ΙΙ, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

[xxxiv] Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

[xxxv] Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας **<u>έχει</u>** αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας **<u>και</u>** στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

[xxxvi] Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

[xxxvii] Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (*διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.*

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ: Δίνεται στους ηλεκτρολόγους σε μηνιαία βάση.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
113/	02/01/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
103/ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

114/	02/01/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

94/	02/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

116/	02/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

108/	03/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

95/	03/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

99/	04/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
104/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

109/	10/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

100/	11/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ar. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

96/	16/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
105/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
110/	17/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

97/	17/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

101/	18/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

106/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

98/	23/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

111/	24/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
102/	25/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
107/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

115/	31/01/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ Νο2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

112/	31/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

491/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.

Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.

Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.

Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.

Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

479/	01/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
492/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

473/	01/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

494/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
483/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

487/	07/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

480/	08/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
474/	08/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

475/	09/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
476/	10/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

484/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

488/	14/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
481/	15/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

485/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

489/	21/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

477/	21/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

482/	22/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ar. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

486/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
478/	27/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Έλεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
493/	28/02/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

490/	28/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1193/	01/03/	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αντικατάσταση ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Γενικός καθαρισμός χώρου

Καθαρισμός επιφανειών Μετασχηματιστών

Καθαρισμός μονωτήρων μέσης τάσης

Λήψη δείγματος λαδιού και αποστολή προς έλεγχο

1198/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

1194/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

1166/	01/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

1191/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.

Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.

Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.

1158/	01/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.

Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων

Ελεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος στήριξης σχαρών

1175/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1156/	06/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

1157/	07/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

1183/	07/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1167/	08/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1176/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1184/	14/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1159/	15/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεω		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

1168/	15/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1177/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο. Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1185/	21/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1169/	22/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		Υπεύθυνος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1160/	22/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Έλεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1178/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1186/	28/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1170/	29/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1196/	31/03/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1192/	03/04/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.

Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.

Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.

Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.

1195/	03/04/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

1179/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1199/	03/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΟ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1187/	04/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1161/	05/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

1171/	05/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1180/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1188/	11/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1172/	12/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1181/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1189/	18/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1173/	19/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1162/	19/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Έλεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

1182/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1163/	24/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός						
1190/	25/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1174/	26/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1164/	27/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
1165/	28/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

1197/	28/04/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1695/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1685/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1677/	01/05/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεω		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

1700/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

1697/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1690/	02/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1680/	03/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1686/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1691/	09/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1681/	10/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

1678/	12/05/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος πριζών φωτιστικών		
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων		
Ελεγχος φωτιστικού W/C		
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)		
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)		

1687/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1692/	16/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1682/	17/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1679/	19/05/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Ελεγχος διακοπτών Normbare

Ελεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος στήριξης Normbare

1688/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1693/	23/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					**Ώρα Ολοκλ.**		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.							
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.							
1683/	24/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

1689/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA)	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1694/	30/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
1699/	31/05/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1684/	31/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1701/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

1675/	01/06/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, κωδικοποίηση

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος λειτουργίας χρονοδιακοπτών φωτισμού διαδρόμων, κλιμακοστασίων, εξωτερικού χώρου						
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις						
1696/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1698/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1676/	02/06/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

2937/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2954/	06/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2910/	06/06/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

2920/	07/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).						
2938/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2955/	13/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2921/	14/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2939/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2911/	19/06/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		

2956/	20/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2922/	21/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2940/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2957/	27/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2923/	28/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2978/	30/06/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

2912/	03/07/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Ελεγχος διακοπτών Normbare

Ελεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος στήριξης Normbare						
2982/	03/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

2971/	03/07/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

2941/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2974/	03/07/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

2958/	04/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2924/	05/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		Υπεύθυνος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2942/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2959/	11/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2925/	12/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2943/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2913/	17/07/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Ελεγχος - μετρήσεις ΣΕΔ		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2960/	18/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.							
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.							
2926/	19/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

2944/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA)	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2961/	25/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.							
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.							
2927/	26/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

2945/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA)	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2979/	31/07/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

2972/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.

Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.

Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.

Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.

2962/	01/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2983/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

2914/	01/08/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, κωδικοποίηση		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		**Υπεύθυνος**		**Ώρα Ολοκλ.**		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα						
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, κωδικοποίηση						
Ελεγχος λειτουργίας χρονοδιακοπτών φωτισμού διαδρόμων, κλιμακοστασίων, εξωτερικού χώρου						
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις						
2977/	01/08/	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Γενικός καθαρισμός χώρου		
Καθαρισμός επιφανειών Μετασχηματιστών		
Καθαρισμός μονωτήρων μέσης τάσης		
Λήψη δείγματος λαδιού και αποστολή προς έλεγχο		

2975/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

2915/	02/08/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

2928/	02/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2916/	04/08/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.

Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων

Ελεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος στήριξης σχαρών

2946/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2963/	08/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2929/	09/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2947/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2964/	15/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2930/	16/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2948/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2917/	21/08/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-2-3-4 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-2-3-4 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος πριζών φωτιστικών		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων						
Ελεγχος φωτιστικού W/C						
Ελεγχος φωτιστικού βεράντας						
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)						
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)						
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Διαδρόμων 1ου Ορόφου						
2965/	22/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2931/	23/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).						
2949/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2966/	29/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.						
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
2932/	30/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2980/	31/08/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

2984/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

2976/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2973/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2950/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
2967/	05/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2918/	06/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός

Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)

Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος πριζών φωτιστικών

Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων

Ελεγχος φωτιστικού W/C

Ελεγχος φωτιστικού βεράντας

Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)

Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)

2933/	06/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2951/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2968/	12/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2934/	13/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2952/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2969/	19/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2935/	20/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2953/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2919/	25/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8-10 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8-9-10-12 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός

Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)

Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών						
Ελεγχος πριζών φωτιστικών						
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων						
Ελεγχος φωτιστικού W/C						
Ελεγχος φωτιστικού βεράντας						
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)						
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)						
2970/	26/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2936/	27/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

2981/	29/09/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

3159/	02/10/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

3149/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3160/	02/10/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

3162/	02/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3154/	03/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3145/	04/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3150/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
3155/	10/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3146/	11/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3139/	14/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

3151/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3140/	16/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

3156/	17/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3141/	17/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, κωδικοποίηση		
Ελεγχος λειτουργίας χρονοδιακοπτών φωτισμού διαδρόμων, κλιμακοστασίων		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		

3147/	18/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

3142/	19/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, κωδικοποίηση		
Ελεγχος λειτουργίας χρονοδιακοπτών φωτισμού διαδρόμων, κλιμακοστασίων		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		

3143/	20/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

3144/	23/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.

Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων

Ελεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος στήριξης σχαρών

3152/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3157/	24/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3148/	25/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

3153/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3158/	31/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3161/	31/10/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3575/	01/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

3588/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

3591/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.						
3589/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων						
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)						
Ελεγχος στάθμης λαδιού						
3580/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3584/	07/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3576/	08/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

3573/	13/11/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-2-3-4 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-2-3-4 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός

Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)

Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος πριζών φωτιστικών

Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων

Ελεγχος φωτιστικού W/C

Ελεγχος φωτιστικού βεράντας

Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)

Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3581/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3585/	14/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3577/	15/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3582/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3586/	21/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3578/	22/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3574/	27/11/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος πριζών φωτιστικών		
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων		
Ελεγχος φωτιστικού W/C		
Ελεγχος φωτιστικού βεράντας		
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)		
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)		

3583/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3587/	28/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3579/	29/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

3590/	30/11/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

3757/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3758/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

3760/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

3749/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3743/	04/12/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8-10 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8-10 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος πριζών φωτιστικών						
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων						
Ελεγχος φωτιστικού W/C						
Ελεγχος φωτιστικού βεράντας						
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)						
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)						
3753/	05/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3745/	06/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).						
3750/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3754/	12/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3746/	13/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3744/	18/12/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

3751/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3755/	19/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3747/	20/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

3752/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3756/	26/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3748/	27/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

3759/	29/12/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ: Δίνεται σε εβδομαδιαία βάση στον μηχανοτεχνίτη.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

	01/01/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός υδατοπαγίδας.		

	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

	01/01/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.

Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.

	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

	01/01/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
23/	01/01/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
22/	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
21/	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
76/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
77/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

75/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

73/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

74/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

78/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

82/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
83/	02/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

81/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

79/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

80/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

65/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 2	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

66/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος.						
64/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

62/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος για διαρροές						
Έλεγχος στάθμης καυσίμου						
63/	02/01/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

67/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

71/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

72/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

70/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
68/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

69/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

161/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

162/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

160/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

158/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

159/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

166/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)						
167/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				
Οδηγίες						
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου						
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.						
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
165/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				
Οδηγίες						
ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου						
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.						
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
163/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

164/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

151/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
152/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
150/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
148/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

149/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

156/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

157/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

155/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

153/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

154/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

220/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

221/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

219/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
217/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
218/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
225/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
226/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

224/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

222/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

223/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

210/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

211/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

209/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

207/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

208/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

215/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
216/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

214/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

212/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

213/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

287/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
288/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
286/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
284/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
285/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
292/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
293/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

291/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

289/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

290/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

277/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

278/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

276/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

274/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

275/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

282/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
283/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

281/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

279/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

280/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

418/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

446/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
442/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

419/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

447/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

411/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

414/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

413/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

440/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

433/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται. Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

435/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

430/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.

431/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

424/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ N2O

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

423/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ N2O ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ N2O

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

426/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ N2O (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ N2O (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου. Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων. Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή. Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

437/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

410/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.

454/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

393/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

452/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)						
400/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

458/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2(ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

396/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
398/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

451/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

407/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
406/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

405/	30/01/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

402/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
449/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
450/	01/02/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
459/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
457/	01/02/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

445/	01/02/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

444/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

456/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

439/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

404/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

421/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
422/	01/02/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		

409/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

416/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

417/	01/02/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος λειτουργίας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους . Παράλληλος ΄4ελεγχος λειτουργίας ALS 40.

428/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

429/	01/02/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής τψν συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS40.

395/	06/02/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου

Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
394/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

455/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

408/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

399/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

401/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

397/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

403/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

453/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
448/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
436/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
425/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
427/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
432/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
434/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

438/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
415/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

412/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

443/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

441/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

420/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

602/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
603/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

601/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

599/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

600/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται. Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.						
607/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

608/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου. Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων. Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή. Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

606/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

604/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

605/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

592/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

593/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

591/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

589/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

590/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

597/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

598/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

596/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
594/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

595/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

661/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

662/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

660/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

658/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

659/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

666/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

667/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

665/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

663/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

664/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

651/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
652/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

650/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

648/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

649/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

656/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

657/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

655/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

653/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

654/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

760/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

761/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.						
762/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

755/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
757/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

758/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

768/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
770/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

771/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

763/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

765/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

766/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

748/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

750/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
747/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

745/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

746/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
744/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

753/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
752/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

743/	01/03/	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή λαδιών μηχανής		
Αλλαγή φίλτρων λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου		

773/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.

3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.

Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης

Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας

754/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

772/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

769/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
751/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

759/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

756/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

767/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

764/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

749/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

857/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
859/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

861/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

851/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
853/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

855/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

863/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

871/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

873/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
875/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
865/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Γενικός έλεγχος.							
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.							
867/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

869/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

849/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

841/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

838/	06/03/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

843/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Οδηγίες

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

839/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

847/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

845/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.						
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.						
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.						
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
836/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
876/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

840/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

866/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

868/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

874/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
872/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

837/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες						Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές							
Έλεγχος στάθμης καυσίμου							
870/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

854/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
846/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
856/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
850/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
848/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Σχετίζεται με Εξοπλισμό

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

852/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

862/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

842/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

864/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
858/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

844/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

860/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1034/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1015/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1073/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1039/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1010/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1059/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΑΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΑΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

1068/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1024/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1063/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1019/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1029/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1007/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1044/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

1078/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

996/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

1047/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1050/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

1004/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1001/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1054/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1040/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1064/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1048/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1045/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1055/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Γενικός έλεγχος.						
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.						
1035/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1051/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

1030/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
1060/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
1025/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
1074/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
1014/	27/03/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
1016/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
1002/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1008/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1011/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
1005/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1020/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1069/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
997/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

1079/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1053/	01/04/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

1082/	01/04/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1081/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1066/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1077/	01/04/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

1062/	01/04/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΦΙΑΤΡΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1071/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

ΦΙΛΤΡΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Ελεγχος - Καθαρισμός φίλτρου

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

1067/	01/04/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

1072/	01/04/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1076/	01/04/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενική καθαριότητα συγκροτήματος μειωτού πίεσης.		
Ελεγχος ασφαλιστικών		

1057/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

1058/	01/04/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1032/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός υδατοπαγίδας.

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1028/	01/04/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους . Παράλληλος ΄4ελεγχος λειτουργίας ALS 40.		

1000/	01/04/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος σωληνώσεων και συνδέσεων		
Καθαρισμός ή αλλαγή (αν απαιτείται) φίλτρων αέρα		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος γραμμών τροφοδοσίας και συνδέσεων		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1033/	01/04/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		

1022/	01/04/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενική καθαριότητα συγκροτήματος μειωτού πίεσης. Ελεγχος ασφαλιστικών		

1013/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1027/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1023/	01/04/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

1037/	01/04/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενική καθαριότητα συγκροτήματος μειωτού πίεσης.		
Ελεγχος ασφαλιστικών		

1042/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1043/	01/04/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής τψν συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS40.		

1018/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1038/	01/04/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

1075/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
1017/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
1012/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1083/	03/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

1003/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

999/	03/04/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου						
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου						
1080/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1009/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

998/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

1006/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1056/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

1036/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

1061/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
1046/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1052/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

1041/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1021/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1070/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1049/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1031/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1065/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
1026/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1145/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1146/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1144/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1142/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1143/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1150/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1151/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1149/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1147/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

1148/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1135/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1136/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1134/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1132/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

1133/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1140/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
1141/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1139/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1137/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1138/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

1276/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1278/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
1292/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1272/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1274/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1290/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

1284/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

1286/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΑΔΑΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

1288/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.						
1280/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1282/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1294/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1260/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

1266/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1264/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1262/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1298/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
1270/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1296/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1268/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1297/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1299/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1287/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΑΤΡΟ ΑΑΑΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

1295/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1291/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

1293/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1289/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

1267/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1269/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1271/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1261/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές						
Έλεγχος στάθμης καυσίμου						
1263/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1265/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1273/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1281/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1283/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1285/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1275/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1277/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1279/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1457/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται. Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1455/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται. Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1461/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED. Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς) Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

1459/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

1454/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1449/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1447/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών. Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου. Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων. Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή. Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών. Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1452/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

1450/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

1463/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

1474/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1472/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/1Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

1477/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.

2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.

3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.

Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης

Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας

1476/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1471/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1466/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1464/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

1469/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1468/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

1446/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

1439/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1430/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1441/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

1438/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

1434/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1436/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
1432/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1427/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος για διαρροές						
Έλεγχος στάθμης καυσίμου						
1444/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1442/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1429/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου						
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου						
1445/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1433/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1428/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		**Υπεύθυνος**		**Ώρα Ολοκλ.**		

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

1467/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1473/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1431/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1475/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1470/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1453/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1440/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1456/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

1448/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1443/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1451/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1462/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

1435/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1465/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

1458/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1460/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1437/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1625/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1644/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

1628/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1649/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1622/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1646/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1640/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1636/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1638/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1642/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Έλεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

1631/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1633/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1619/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ. - Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1607/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1615/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1654/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1609/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες

Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1611/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες

Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1613/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες

Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1652/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες

Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1641/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

1655/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1650/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1656/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2(ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

1639/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1647/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1653/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ (10/4Bar) ΧΡΗΣΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1645/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.						
1648/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

1651/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

1643/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

1618/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.

1617/	22/05/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

1621/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.						
1620/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1616/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1610/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1608/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1614/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1612/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1623/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1634/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1632/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1637/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1635/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.						
1630/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

1626/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1624/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1629/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1627/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

1718/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.						
1730/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
		ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
1717/	29/05/	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
		ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
1714/	29/05/	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1733/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

1721/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

1726/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

1727/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1724/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

1722/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

1723/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.						
1734/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1706/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1702/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

1705/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1703/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1704/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1710/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1708/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1711/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1735/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

1729/	01/06/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

1736/	01/06/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

1731/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

1732/	01/06/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

1737/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο. 2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών. 3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα. Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

1728/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1712/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1713/	01/06/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους . Παράλληλος ΄4ελεγχος λειτουργίας ALS 40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1707/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1709/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1715/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1720/	01/06/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής τψν συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS40.						
1725/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

1716/	01/06/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		

1719/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2555/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2533/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2575/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2805/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2823/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2501/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος.							
2485/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2725/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.							
2517/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2594/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2746/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2674/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2708/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2691/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2653/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2615/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2784/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2763/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2636/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2465/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2481/	05/06/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2502/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2534/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2785/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2824/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2675/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2709/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2764/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.							
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.							
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.							
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
2518/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2654/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2616/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2637/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2747/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2486/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2806/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/1Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2692/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2466/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

2726/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Γενικός έλεγχος.							
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.							
2576/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2595/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2556/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2638/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2535/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2519/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3							
Οδηγίες						Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος.							
2765/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2577/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2786/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2596/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2710/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.							

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2807/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2557/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2617/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.						
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.						
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.						
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
2467/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2676/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2655/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2503/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2748/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2727/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.						
2487/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2825/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2693/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2711/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2677/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2536/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2787/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2597/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
2558/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2808/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2578/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2694/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2488/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2656/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2520/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2618/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2766/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2728/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

2639/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2468/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ N2O

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2826/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2504/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2749/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2800/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2652/	01/07/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

2779/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2592/	01/07/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2669/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2610/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2631/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2571/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

2741/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

2744/	01/07/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός υδατοπαγίδας.

2821/	01/07/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

2549/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2839/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2788/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2767/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2750/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2505/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2482/	03/07/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

2579/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2678/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2712/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

2619/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2729/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

2521/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος.							
2640/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2827/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2657/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

2598/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2469/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2537/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2559/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
2844/	03/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

2695/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2489/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2809/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2696/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2828/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2599/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2490/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2658/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

2538/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2810/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2522/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2641/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2751/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

2768/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2730/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

2470/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

2620/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2560/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2679/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2580/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2789/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2713/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2506/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2642/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2714/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2680/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2811/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2829/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
2523/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2471/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου							
2769/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2621/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2581/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2552/	17/07/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

2561/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2659/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2491/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2507/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2600/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2731/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

2539/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»				
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ					

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2752/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»				
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ					

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2697/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»				
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ					

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2790/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2524/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2753/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2660/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

2732/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

2643/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2698/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2492/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2681/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2830/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2508/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος.							
2812/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2582/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2562/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2601/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2472/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

2540/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2622/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2791/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2770/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2715/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΑΤΡΟ ΑΑΑΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2509/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας. Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2473/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2682/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2602/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2792/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2754/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2583/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)						
2813/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		
2661/ 31/07/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ — 01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		
2733/ 31/07/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ — 01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

2563/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2623/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2716/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2771/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2541/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2525/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2699/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2644/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2493/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2831/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2572/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2670/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2672/	01/08/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής τψν συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2803/	01/08/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

2845/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

2801/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2742/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

2550/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2613/	01/08/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας μεταγωγής των συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους . Παράλληλος ΄4ελεγχος λειτουργίας ALS 40.		

2611/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2782/	01/08/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής. Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

2780/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2840/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2842/	01/08/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

2634/	01/08/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		

2632/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2814/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Οδηγίες						**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)							
2494/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2645/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2526/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2772/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2700/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2483/	07/08/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

2564/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2624/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2734/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

2662/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

2603/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2584/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2542/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2474/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2755/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

2832/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2717/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

2683/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2793/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2510/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2718/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2735/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

2701/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2833/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2794/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2604/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2585/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)							
2511/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2815/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2527/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2565/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ. - Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2543/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2756/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

2475/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2684/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2663/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

2773/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2495/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2646/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2625/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2834/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2774/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2757/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΑΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2736/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

2816/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2795/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2496/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2566/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2664/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

2702/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2685/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2512/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2586/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2544/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2605/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2626/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2528/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2647/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2719/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2476/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2529/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2606/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2477/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2513/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2835/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2665/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2720/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2627/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.						
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.						
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.						
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
2648/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2497/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2758/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2775/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2545/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
2737/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

2796/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2567/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2587/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2703/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται. Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.						
2817/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2686/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται. Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2802/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2724/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή στοιχείου φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή στοιχείου φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή του στοιχείου του φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή του στοιχείου του φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή του στοιχείου του φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή του στοιχείου του φίλτρου.		

2593/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος σταθερότητας πίεσης των λήψεων και έλεγχος παροχής. (Παρ. 4.2 - 4.3 προδιαγραφών)		
Ελεγχος φίλτρου λήψεων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2551/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2846/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

2781/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2573/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2612/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2822/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος σταθερότητας πίεσης των λήψεων και έλεγχος παροχής. (Παρ. 4.2 - 4.3 προδιαγραφών) Ελεγχος φίλτρου λήψεων.		

2671/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2841/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2690/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2745/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος κατάστασης αλουμίνας.

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αλλαγή στοιχείων φίλτρων αέρα.(Παρ. 4.2 Εγχειρ. Συντηρ.)

Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος.

Τεστάρισμα βαλβίδας ασφαλείας σύμφωνα με Παρ. 4.4 Εγχειρ. Συντήρησης.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αλλαγή στοιχείων φίλτρων αέρα.(Παρ. 4.2 Εγχειρ. Συντηρ.)

Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος.

Τεστάρισμα βαλβίδας ασφαλείας σύμφωνα με Παρ. 4.4 Εγχειρ. Συντήρησης.

2743/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

2762/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή φίλτρου.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή του φίλτρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2707/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος κατάστασης αλουμίνας.		

2633/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2546/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2687/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2704/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2530/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2588/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2568/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2478/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2738/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2628/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2797/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2836/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2776/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2721/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

2759/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2514/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2649/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2498/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2818/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2666/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.						
2607/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2484/	04/09/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

2515/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2499/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2837/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2553/	11/09/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

2479/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2843/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2(ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.							
2819/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2531/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2547/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
2554/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

2777/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2614/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2667/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2783/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

2608/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
2629/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2760/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

2650/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ N2O

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2673/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ N2O (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ N2O (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.

2688/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2635/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ N2O	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ N2O

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2798/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2574/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

2722/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2804/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

2569/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2705/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2591/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

2739/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

2589/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2668/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

2740/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

2723/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2706/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2480/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2838/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2689/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2532/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2590/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
2820/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
2548/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2799/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2570/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2609/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2500/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2761/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2651/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο							
Οδηγίες						Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)							
2778/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		
2516/ 18/09/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ — ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 / ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ / 01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		
2630/ 18/09/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ — ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο / ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ / 01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3401/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

3395/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3389/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3329/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3323/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3416/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3408/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.						
3365/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3357/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3349/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3342/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3335/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3381/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3373/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3439/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3317/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3447/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3431/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
3423/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3309/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές						
Έλεγχος στάθμης λαδιού						

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές						
Έλεγχος στάθμης καυσίμου						
3372/	01/10/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.						
3371/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
3446/	01/10/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.						
3379/	01/10/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενική καθαριότητα συγκροτήματος μειωτού πίεσης.		
Ελεγχος ασφαλιστικών		

3454/	01/10/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

3356/	01/10/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

3355/	01/10/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενική καθαριότητα συγκροτήματος μειωτού πίεσης. Ελεγχος ασφαλιστικών		

3453/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3364/	01/10/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους . Παράλληλος ΄4ελεγχος λειτουργίας ALS 40.		

3363/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3414/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

3430/	01/10/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής. Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

3407/	01/10/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός φίλτρου.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός φίλτρου.

3422/	01/10/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος - Καθαρισμός φίλτρου

3429/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

3415/	01/10/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (ΜΤa)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Καθαρισμός υδατοπαγίδας.

3387/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

3445/	01/10/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Γενική καθαριότητα συγκροτήματος μειωτού πίεσης.

Ελεγχος ασφαλιστικών

3380/	01/10/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ Ν2Ο

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.

Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3437/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3438/	01/10/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

3388/	01/10/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής τψν συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS40.		

3341/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
3348/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3316/	01/10/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος σωληνώσεων και συνδέσεων		
Καθαρισμός ή αλλαγή (αν απαιτείται) φίλτρων αέρα		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος γραμμών τροφοδοσίας και συνδέσεων		

3374/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ N2O	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ N2O

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3409/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

3324/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
3417/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
3343/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
3330/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος.						
3390/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3448/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3336/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3402/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

3396/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.							
3382/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3366/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3358/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3440/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3310/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Οδηγίες						**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές							
Έλεγχος στάθμης λαδιού							
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ							
Οδηγίες						**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές							
Έλεγχος στάθμης καυσίμου							
3350/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες						**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)							
3432/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες						**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου							
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.							
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.							
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
3424/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3318/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3455/	02/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3315/	02/10/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

3397/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3441/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3391/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3351/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3425/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3410/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3418/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.							
3325/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3403/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

3331/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3319/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3433/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3337/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3311/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3383/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3367/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3344/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ., Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ., Μ.Ο.Ε.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3375/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

3359/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3449/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3326/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3368/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3419/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3426/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3411/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

3312/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

3345/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3434/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3360/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3442/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3320/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
3352/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3392/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3384/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3404/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3450/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3332/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3398/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3376/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3338/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3333/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

3346/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3427/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3385/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3435/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3353/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3321/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3393/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.						
3361/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3405/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3327/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3412/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3451/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3399/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3369/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3339/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3313/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

3443/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3420/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3377/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3444/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3452/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3314/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

3378/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ N2O ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ N2O

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
3340/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3334/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3386/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.							
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.							
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.							
3347/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3354/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3370/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3362/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3394/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3322/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3421/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

3436/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
3428/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3406/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.						
3400/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3413/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3328/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3634/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ N2O ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ N2O

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3643/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ N2O (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ N2O (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3629/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

3614/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

3620/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

3683/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

3684/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο. 2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών. 3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα. Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

3674/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3660/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

3669/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3630/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3665/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
3635/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3652/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

3675/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3621/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3625/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3644/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

3656/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

3648/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3598/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3661/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3639/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.						
3597/	06/11/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

3593/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3670/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3602/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3679/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3606/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

3616/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3610/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3615/	06/11/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

3603/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3662/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

3640/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3636/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3680/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3657/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3649/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3653/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

3607/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3594/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

3645/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3626/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3617/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3671/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3676/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3622/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3666/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3611/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3599/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3631/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3595/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

3677/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

3654/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

3663/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

3667/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3658/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3672/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3681/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3632/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3637/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3641/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3600/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3623/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Οδηγίες						**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)							
3627/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3618/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3612/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3646/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3650/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3604/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3608/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3619/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3605/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
3601/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3609/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3651/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.						
3678/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3613/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3682/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3673/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3659/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

3638/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ N2O	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ N2O

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3642/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ N2O (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ N2O (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3655/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

3647/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

3633/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3596/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

3624/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

3668/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3664/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

3628/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3909/	01/12/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους . Παράλληλος ΄4ελεγχος λειτουργίας ALS 40.		

3924/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3925/	01/12/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

3908/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3911/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3916/	01/12/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής τψν συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS40.		

3921/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

3912/	01/12/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

3915/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

3928/	01/12/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3933/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

3932/	01/12/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

3931/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3903/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3905/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3927/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3920/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

3922/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

3929/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3926/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3923/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3930/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3919/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3901/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3902/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3904/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3900/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

3897/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

3898/	04/12/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

3899/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3914/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

3917/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

3918/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

3913/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

3906/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

3907/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3910/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4119/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

4095/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4092/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4089/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4122/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4116/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
4110/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

4104/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4101/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4098/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4113/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

4125/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
4083/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

4107/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

4077/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

4080/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

4134/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4086/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

4128/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4131/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4129/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4108/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

4135/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4111/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

4117/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

4120/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

4123/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4114/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

Έγινε **Σχόλια**

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

Έγινε **Σχόλια**

4132/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

Έγινε **Σχόλια**

4126/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες

Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έγινε **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4081/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

4084/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

4099/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
4096/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4093/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4105/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4087/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4078/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4102/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4090/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4088/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

4127/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4085/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

4079/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

4136/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
4133/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4130/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4082/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4112/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

4100/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4115/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
4106/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4109/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

4103/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4121/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

4091/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4124/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

4097/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4118/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΑΔΑΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
4094/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		