Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2021.07.28 11:50:42 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Ιωάννινα, 28-07-2021
Αριθ. Πρωτ. : 9548

Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη
Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πληροφορίες : Σ.Γκορίτσα
Τηλέφωνο : 2651366624
Fax : 2651029470
Email : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
URL: : www.gni-hatzikosta.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.39/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 50710000-5, ΚΑΕ 0419),

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΓΕΝΙΚΟ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ_όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα Β της παρούσης
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	CPV 50710000-5
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	**59.997,40 € συμπερ. του ΦΠΑ (ήτοι 48.385,00€ χωρίς ΦΠΑ)**
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Λ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 50 Τ.Κ 45445 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	**ΔΕΥΤΕΡΑ 09-08-2021 Ώρα: 10:00 π.μ.**
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Οι Προσφορές ισχύουν για εκατόν **είκοσι (180) ημερολογιακές ημέρες**, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	Δεν απαιτείται
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	Ίση με το 4% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ	Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gni-hatzikosta.gr, στο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ και της ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :

1.1 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
1.2 Του άρθρου 47 του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74) «Τροποποίηση διατάξεων του 4412/2016 (Α΄147)».
1.3 Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
1.4 Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
1.5 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
1.6 Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

1.7 Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

1.8 Του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας».

1.9 Του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

1.10 Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",

1.11 Του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

1.12 Του Ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

1.13 Του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

1.14 Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"]

1.15 Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698)

1.16 Της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

1.19 Του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας».

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Την αριθμ. 13/30-06-2021 (Θ.4) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 66ΡΒ46906Ω-ΠΙΞ, ΑΔΑΜ: 21REQ008992007)

2.2. Την αριθμ. Πρωτ. 964/28-07-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΨ4Ω46906Ω-ΩΨ0, ΑΔΑΜ:21REQ008992031)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την **ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ** με προϋπολογισμό **59.997,72€** με ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα».

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 0419 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Νοσοκομείου.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 964/28-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΨ4Ω46906Ω-ΩΨ0, ΑΔΑΜ:21REQ008992031) για την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2021 και καταχωρήθηκε α/α 1205 στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Νοσοκομείου.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (CPV 50710000-5)

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου	Ημερομηνία: **09-08-2021** Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα: 10.00 π.μ.	Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου	Ημερομηνία**: 09-08-2021** Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα: 10.00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9η Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί βάση την αριθμ. 13/30-06-2021 (θ.4) απόφασης του ΔΣ του Νοσοκομείου.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι, καθώς οι φάκελοι που παραλαμβάνονται παραμένουν κλειστοί, δεν υπάρχει δυνατότητα απόδοσης αριθμού πρωτοκόλλου. Όποιος συμμετέχων επιθυμεί την επιβεβαίωση της παραλαβής της προσφοράς του, μπορεί, με δική του πρωτοβουλία, να επικοινωνεί μέσω τηλεφώνου ή email, με το γραφείο Προμηθειών.

Για πληροφορίες αναφορικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2651366624

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

1. η αρ. 39/2021 Διακήρυξη
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] – Παράρτημα Α
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
4. Τα παραρτήματα Β΄ «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ», ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' «ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ» και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄»ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ»

1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα ανωτέρω 1, 2 και 4 μέσω της ιστοσελίδας www.gni-hatzikosta.gr

1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.

1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι **προσφορές,** τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

1.5 Εγγυήσεις

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156 έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, Συνεταιρισμοί, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

1.2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, Τεχνικές Εταιρείες και Τεχνικά Γραφεία που διαθέτουν ως μόνιμο στέλεχος ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, μέλος του Τ.Ε.Ε., με 4-ετή τουλάχιστον επίσημη επαγγελματική δραστηριότητα και εμπειρία στην συντήρηση Η/Μ νοσοκομειακών εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα».

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε

ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα: (προς απόδειξη του ΕΕΕΣ-Μέρος ΙΙΙ. Λόγοι αποκλεισμού Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες)

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α'103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις (προς απόδειξη του ΕΕΕΣ-Μέρος ΙΙΙ. Λόγοι αποκλεισμού Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης):

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (προς απόδειξη του ΕΕΕΣ-Μέρος ΙΙΙ. Λόγοι αποκλεισμού Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα)

Εάν στην παραπάνω περίπτωση η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, στην παραπάνω περίπτωση.

3.4. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3.1 και 3.3, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

3.5. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

3.6. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4^{ο} : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

4.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (προς απόδειξη του ΕΕΕΣ-Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής Α: Καταλληλότητα – 1β.)

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

4.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (προς απόδειξη του ΕΕΕΣ-Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια)

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν:

α) το γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για των τριών (3) προηγούμενων οικονομικών ετών και

β) το ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών ως προς την παροχή παρόμοιων με τις ζητούμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων οικονομικών ετών.

4.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (προς απόδειξη του ΕΕΕΣ-Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα)

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν:

α) τις κυριότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταία τετραετία με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη και από τον οποίο να προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες έχουν αναλάβει στο παρελθόν εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων αντίστοιχων με το αντικείμενο του διαγωνισμού από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς

β) το τεχνικό προσωπικό που διαθέτουν,

γ) Τις απαιτούμενες από το **Νόμο άδειες εργασίας των τεχνικών** που θα απαρτίζουν το προσωπικό του συμμετέχοντα. **Βεβαίωση εμπειρίας** εργασίας στην ειδικότητά τους, ήτοι **για τους τεχνικούς**, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην ειδικότητά τους, από τα οποία δύο (2) τουλάχιστον σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα, ένας εκ των οποίων θα είναι πιστοποιημένος στον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση μετρικού οργάνου που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση

σχετικού πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.**Βεβαίωση εμπειρίας** εργασίας στην ειδικότητά του, **για τον Διπλωματούχο Μηχανικό** θα έχει αποδεδειγμένα επίσημη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη από τα οποία τα τέσσερα (4) τουλάχιστον στην συντήρηση νοσοκομειακών εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα». Επίσης, θα πρέπει να έχει πιστοποίηση και να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση μετρητικού οργάνου που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και χρήσης και λειτουργίας του προγράμματος (λογισμικού) συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Νοσοκομείου (iMaint).

δ) Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό

ε) Ποσοστό υπεργολαβίας

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους. Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 3.

4.4. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 4.2) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 4.3), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στον οικονομικό φορέα. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

ΑΡΘΡΟ 5^{Ο} : ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στα άρθρα 1 έως 4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ , κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του αρ.6 και κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παρ. 4.4 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του αρ. 3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 4.2 και 4.3).

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του αρ. 3 της παρούσας.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο} : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του αρ. 3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του αρ. 4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Α, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο αρ. 3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και το αρ.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 4.1, 4.2 και 4.3, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα κάτωθι:

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Ι. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του αρ. 3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

α) για την παράγραφο 3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. (προς απόδειξη του ΕΕΕΣ -Μέρος ΙΙΙ.Λόγοι αποκλεισμού - Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες)

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην προαναφερόμενη παράγραφο,

β) για την παράγραφο 3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του (προς απόδειξη του ΕΕΕΣ -Μέρος ΙΙΙ. Λόγοι αποκλεισμού – Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης)

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 3.2 περίπτωση αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. και για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

iii) Για την παράγραφο 3.2, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 3.3 και 3.6 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (προς απόδειξη του ΕΕΕΣ -Μέρος ΙΙΙ. Λόγοι αποκλεισμού – Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα)

ΙΙ. <u>Για την απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής του αρ. 4 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω</u>

(α) Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 4.1 (προς απόδειξη του ΕΕΕΣ -Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής– Α.Καταλληλότητα) προσκομίζουν **Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ΕΒΕΑ** και **πιστοποιητικό ΤΕΕ** (προς απόδειξη του ΕΕΕΣ-Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής Α: Καταλληλότητα – 2.)

Επισημαίνεται ότι, τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 4.1 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

(β) Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 4.2 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων από όπου να προκύπτει ο γενικός και ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών (προς απόδειξη του ΕΕΕΣ-Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια)

(γ) Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 4.3 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τις απαιτούμενες από το **Νόμο άδειες εργασίας των τεχνικών** που θα απαρτίζουν το προσωπικό του συμμετέχοντα. **Βεβαίωση εμπειρίας** εργασίας στην ειδικότητά τους, ήτοι **για τους τεχνικούς**, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην ειδικότητά τους, από τα οποία δύο (2) τουλάχιστον σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα, ένας εκ των οποίων θα είναι πιστοποιημένος στον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση μετρικού οργάνου που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.**_Βεβαίωση εμπειρίας** εργασίας στην ειδικότητά του, **για τον Διπλωματούχο Μηχανικό** θα έχει αποδεδειγμένα επίσημη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη από τα οποία τα τέσσερα (4) τουλάχιστον στην συντήρηση νοσοκομειακών εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα». Επίσης, θα πρέπει να έχει πιστοποίηση και να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση μετρητικού οργάνου που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και χρήσης και λειτουργίας του προγράμματος (λογισμικού) συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Νοσοκομείου (iMaint). (προς απόδειξη του ΕΕΕΣ-Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα)

<u>ΙΙΙ.</u> <u>Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης</u>, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

III. Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, στην Ελληνική Γλώσσα, με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση....). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του …..
για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»
με αναθέτουσα αρχή το Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα»
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 09-08-2021

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπό)φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9

β) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπό)φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας .

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον

Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

ΑΡΘΡΟ 10^{Ο}: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς περιλαμβάνει τους παρακάτω τρεις (3) υποφακέλους:

10.1 Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

10.2 Φάκελος τεχνικής προσφοράς

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο "Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές" του Παραρτήματος Β της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

10.3 Φάκελος οικονομικής προσφοράς

Στο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ.

Θα περιγράφεται η προσφερόμενη υπηρεσία και η προσφερόμενη τιμή χωρίς και με ΦΠΑ. Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης.

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης «ποσότητας» του ζητούμενου από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της διακήρυξης.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς.

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 88 του ν. 4412/2016.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και

τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής .

Σημειώνεται ότι τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στους φακέλους 10.1, 10.2 και 10.3 υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.

ΑΡΘΡΟ 11^{Ο}: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

ΑΡΘΡΟ 12^{Ο}: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

β) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

γ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

ε) η οποία είναι υπό αίρεση,

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

ζ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

η) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

θ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ι) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ια) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 4 , περί κριτηρίων επιλογής,

ιβ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ' εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

13.1. Αποσφράγιση προσφορών

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 09-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ σε κλειστή συνεδρίαση, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 09-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
- Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

13.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία

αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και το αρ. 13 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 16. της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 4 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού. Προς απόδειξη του εμπρόθεσμου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος θα κατατεθεί επί αποδείξει στο πρωτόκολλο της Αρχής όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό, και θα διαβιβασθεί στην αρμόδια επιτροπή.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων

δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 4 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση **ή** δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά **ή** δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

15.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών. Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

15.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά και
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται . Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 18^{Ο}: ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

18.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα ενός (1) μηνός.

18.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας

18.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

18.4 Υπεργολαβία

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 6 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 19^{Ο}: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου όπως και σε περίπτωση καταγγελίας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

ΑΡΘΡΟ 20^{Ο}: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο **:**

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'[2]

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β'/24-03-2009).

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ.2 Ν.4172/2013, όπως ισχύει).

Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) για τις ζητούμενες υπηρεσίες βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά.

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Η ισχύς της σχετικής σύμβασης θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της, με τον όρο ότι θα διακοπεί αυτοδικαίως σε περίπτωση που προκύψει σύμβαση από τον ετήσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό πριν την παρέλευση των 6 μηνών, χωρίς η αναθέτουσα αρχή να υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση.

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 και 201 του Ν.4412/2016 και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.4412/16:
α. οι ζητούμενες υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.
β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν,
γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις,
δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 219, 220 και 221 του Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές καταθέτουν εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Νομό Ιωαννίνων, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: [][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:	Γενικό Νοσκομείου Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:	998980227
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):	www.gni-hatzikosta.gr
Πόλη:	Ιωάννινα
Οδός και αριθμός:	Λεωφόρος Μακρυγιάννη
Ταχ. κωδ.:	45500
Αρμόδιος επικοινωνίας:	Σοφία Γκορίτσα
Τηλέφωνο:	2651366624
φαξ:	2651029470
Ηλ. ταχ/μείο:	s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
Χώρα:	GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος: Διακήρυξη αριθμ. 39/2021

Σύντομη περιγραφή:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.39/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 50710000-5, ΚΑΕ 0419)

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 39/2021 (αρ.πρωτ. 9548/28-07-2021)

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ο ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):

-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:

-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας

-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικοί CPV

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας

-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικοί CPV

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαφθορά

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Απάτη

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται

-

Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:

-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.

("Ολικός") Ετήσιος κύκλος εργασιών

Ο ("ολικός") ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης /γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης

.. - ..

Ποσό

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ετήσιος ("ειδικός") κύκλος εργασιών

Ο ετήσιος ("ειδικός") κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης

.. - ..

Ποσό

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή

-

Ποσό

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης

.. - ..

Αποδέκτες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος ΙΙ, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.

Παρακαλώ περιγράψτε

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων

Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Παρακαλώ περιγράψτε

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό

Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν το εξής:

Έτος

-

Αριθμός

-

Έτος

-

Αριθμός

-

Έτος

-

Αριθμός

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ποσοστό υπεργολαβίας

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Λήξη

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος I, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος III και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος I.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

Τόπος

Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός της παρούσης είναι να καθορισθούν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα γίνει η συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου.

2. ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά ή τα συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος:

1. Σύμβαση
2. Τεχνική Προσφορά
3. Οικονομική Προσφορά
4. Διακήρυξη
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων

3. ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

Όπου στα κείμενα του παρόντος τεύχους και της σύμβασης γίνεται χρήση των παρακάτω όρων η έννοια αυτών θα είναι η εξής:

- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».
- ΕΡΓΟ: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ των συμπεριλαμβανομένων στο αντικείμενο της παρούσης.
- ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ή ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Το νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται με τη σύμβαση η εκτέλεση του έργου.
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».
- ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».
- ΣΥΜΒΑΣΗ: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ο οριζόμενος από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ διπλωματούχος μηχανικός ως αρμόδιος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης και οι τυχόν οριζόμενοι με τον ίδιο τρόπο αναπληρωτές του.
- ΕΡΓΑΣΙΑ: Η κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η παρούσα.
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 4, 5 και 11 κατωτέρω.
- Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Το σύνολο των Ηλεκτρολογικών εγκ/σεων και των εγκ/σεων ειδικότητας μηχανοτεχνίτη και θερμαστή του Νοσοκομείου, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στους Εβδομαδιαίους Πίνακες Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης που επισυνάπτονται και είναι αναπόσπαστο της παρούσης.

4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η συντήρηση αφορά και περιλαμβάνει τη συνεχή, σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εποπτεία και παρακολούθηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων ή συσκευών και μηχανημάτων, την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης (**διορθωτική συντήρηση**), καθώς και την **προληπτική συντήρηση** όπως περιγράφεται στην παράγραφο 11 παρακάτω.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος, νερού χρήσης κρύου και ζεστού, νερού θέρμανσης, ατμού, κλιματισμένου αέρα, νερού πυρόσβεσης, η επεξεργασία λυμάτων (εξουδετέρωση-χλωρίωση) κλπ.

Στους υπό λειτουργία χώρους εξασφαλίζεται πλην των ανωτέρω και η διατήρηση σε καλή κατάσταση και λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων, πριζών, τοπικών στοιχείων κλιματισμού, και γενικότερα κάθε στοιχείου Η/Μ εγκαταστάσεων, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω, στους χώρους του Νοσοκομείου.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με το υπάρχον προσωπικό, χωρίς επιπλέον αποζημίωση, θα αναλαμβάνει και μικρής έκτασης εργασίες κατασκευών και επέκτασης δικτύων όταν κρίνεται αναγκαίο, εφ' όσον αυτό δεν αποβαίνει σε βάρος της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων, μετά από συνεννόηση και συνεργασία με τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Γενικώς στην ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται κάθε εγκατάσταση, συσκευή, μηχάνημα κλπ. του Η/Μ εξοπλισμού πλην των ιατρικών μηχανημάτων (βλέπε και ανωτέρω).

5. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο 6, το οποίο θα επικουρείται από το προσωπικό που διαθέτει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΙ κλπ, ή συμπληρωματικά τους κανονισμούς ξένων τεχνολογικά προηγμένων χωρών.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζημιών (πλην εκείνων που εκτελούνται με άλλη σύμβαση, βλέπε παρ. 9) θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά τη λειτουργία σε κάθε περίπτωση βλάβης.

Επίσης, θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες.

Γενικότερα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για τη σωστή συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου, όπως αυτός περιγράφεται ανωτέρω.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

6.1. Η στελέχωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε προσωπικό για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου θα είναι τέτοια ώστε να καλύπτονται:

1. Καθημερινά από 7.00 ως 23.00, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης η ειδικότητα ηλεκτρολόγου.
2. Από 7.00 ως 15.00 όλες τις εργάσιμες μέρες, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης η ειδικότητα Μηχανοτεχνίτη
3. Από 7.00 ως 15.00 όλες τις εργάσιμες μέρες και καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε κάθε έκτακτη κατάσταση η ειδικότητα του Διπλωματούχου Μηχ/γου ή Ηλεκ/γου ή Μηχ/γου – Ηλεκ/γου Μηχανικού.

ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ	**ΗΜΕΡΑ**	**ΒΑΡΔΙΑ**			
		ΠΡΩΙ		**ΑΠΟΓΕΥΜΑ**	
		ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ	ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ	ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6 ΑΤΟΜΑ	ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	**(4)** ΜΗΧ/ΚΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (2) ΜΗΧ/ΤΕΧΝΙΤΗΣ (1)	7:00-15:00	**(2)** ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ	15:00-23:00
1 ΑΤΟΜΑ	ΣΑΒΒΑΤΟ	-	-	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (1)	15:00-23:00
1 ΑΤΟΜΑ	ΚΥΡΙΑΚΗ	-	-	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (1)	15:00-23:00

Και κατ' ελάχιστον οι εξής:

- **Ένας (1)** Διπλωματούχος Μηχ/γος ή Ηλεκ/γος ή Μηχ/γος-Ηλεκ/γος Μηχανικός Πολυτεχνείου.
- **Τρεις (3)** Ηλεκτρολόγοι ή Ηλεκτροτεχνίτες (Με Άδειες εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α' ειδικότητας, ένας εξ΄αυτών 2ης ομάδας Α΄ειδικότητας ή ελλείψει αυτής, μικρότερης- ένας από αυτούς να έχει πιστοποίηση ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση μετρητικού οργάνου που να καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384).
- **Ένας (1)** Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτροτεχνίτης (με άδεια ως ανωτέρω) / ή και ψυκτικός .
- **Ένας (1)** Μηχανοτεχνίτης

6.2. Οι τεχνικοί του ΑΝΑΔΟΧΟΥ πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη στην ειδικότητά τους, από τα οποία δύο (2) τουλάχιστον σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».

6.3. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό υποχρεούται με **υπεύθυνη δήλωση** να δηλώσει ότι, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν, πριν την υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσει υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά για τα προσόντα των τεχνικών που θα απαρτίζουν το προσωπικό του:

α) Τις απαιτούμενες από το **Νόμο άδειες εργασίας**.

β) **Βεβαίωση εμπειρίας** εργασίας στην ειδικότητά τους, σύμφωνα με ανωτέρω.

γ) Ειδικότερα, ο Διπλωματούχος Μηχανικός Πολυτεχνείου, θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα επίσημη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη, από τα οποία τα τέσσερα (4) τουλάχιστον στη συντήρηση νοσοκομειακών Η/Μ ή εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας και μεγέθους του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».

Επίσης θα πρέπει να έχει πιστοποίηση και να αποδεικνύεται, με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού ή βεβαίωσης:

- ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση μετρητικού οργάνου που καλύπτει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και στην
- χρήση και λειτουργία του προγράμματος (λογισμικού) συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Νοσοκομείου (iMaint).

Θα έχει πτυχίο αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος και θα είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και ο Αριθμός Μητρώου ΤΕΕ θα γίνει γνωστός στην Τεχνική Υπηρεσία αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του τεχνικού προσωπικού που θα διαθέσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ενεργεί έχοντας την καθοδήγηση και την έγκριση του Διπλωματούχου Μηχανικού του. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του προγράμματος συντήρησης, θα επισκέπτεται όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να διαπιστώνει την καλή λειτουργία, ενώ θα διαπιστώνει την καλή εκτέλεση των εργασιών από το σύνολο των τεχνικών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο έργο. Θα παρευρίσκεται στο χώρο του Νοσοκομείου καθημερινά, εκτός αργιών, κατά την πρωινή βάρδια, καθώς και οποτεδήποτε απαιτηθεί, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης που θα παρουσιαστεί. Για το λόγο αυτό, η επικοινωνία με τον διπλ. Μηχανικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ πρέπει να είναι δυνατή σε 24ωρη βάση. Σε κάθε περίπτωση θα συνεργάζεται με τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Διπλωματούχο Μηχανικό του Νοσοκομείου.

6.4. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, μαζί με το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου, θα καλύπτουν ενιαία τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου που περιγράφηκαν ανωτέρω, σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες της εβδομάδος εργάσιμες και μη.

6.5. Το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού θα εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Θα καθορίζεται από τις εκάστοτε ανάγκες συντήρησης, ώστε να προκύπτει η σωστότερη δυνατή κάλυψη του Νοσοκομείου σε 24ωρη βάση, και θα περιλαμβάνει όλους τους τεχνικούς (του Νοσοκομείου και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ). Θα καταρτίζεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ σε συνεργασία με τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ. Θα παραδίδεται στον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ για έγκριση πριν την έναρξη ισχύος του και θα είναι σύμφωνο με την ισχύουσα βιομηχανική νομοθεσία.

6.6. Κάθε τεχνικός του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα εκτελεί πέντε (5) οκτάωρες υπηρεσίες την εβδομάδα στο χώρο του Νοσοκομείου, απασχολούμενος με τις εργασίες της προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης ή ευρισκόμενος σε ετοιμότητα ώστε να επέμβει σε περίπτωση που απαιτηθεί εργασία διορθωτικής συντήρησης. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι υπηρεσίες κάθε τεχνικού θα προκύπτουν από το μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

6.7. Το προσωπικό με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, θα γνωρίζει άριστα τη δομή και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων, δικτύων, μηχανημάτων και συσκευών και θα έχει στη διάθεση του όλο το 24ωρο τα απαραίτητα εργαλεία, σχέδια, prospectus, γραπτές οδηγίες κλπ, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει.

6.8. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υποχρεούται να φέρει κατά την απασχόλησή του στο Νοσοκομείο:

α) ομοιόμορφη ενδυμασία με τυπωμένο το λογότυπο της εταιρείας.

β) ειδικά υποδήματα για λόγους ασφαλείας του, όπου απαιτείται.

γ) κονκάρδα με τα προσωπικά στοιχεία.

6.9. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα προσωπικό, ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση αιφνίδιων και επειγουσών βλαβών, καθ' όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες ισχύος της σύμβασης, όσων τεχνιτών και οποιουδήποτε εξοπλισμού απαιτείται προκειμένου να γίνεται γρήγορη και ασφαλής επισκευή των βλαβών μικρής έκτασης. Εάν η βλάβη είναι μεγαλύτερης έκτασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναφέρει αμέσως στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

6.10. Όλα τα μέλη του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υπόκεινται στην έγκριση του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Μηχανικού και του Νοσοκομείου.

6.11. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να απομακρύνει από το εργοτάξιο αμέσως κάθε μέλος του προσωπικού του που κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αμέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του ή συμπεριφέρεται άπρεπα, και να μην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση με το έργο, χωρίς τη συγκατάθεση της Επίβλεψης και του Νοσοκομείου. Το δικαίωμα της Επίβλεψης και του Νοσοκομείου δεν απαλλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από την πλήρη ευθύνη του ως προς την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του προσωπικού του.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, αδυνατεί να εκτελέσει την -βάσει του προγράμματος- προβλεπόμενη υπηρεσία, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να καλύψει το κενό με δική του ευθύνη.

Σε περίπτωση απουσίας υπαλλήλου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ λόγω ασθένειας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα την αποδεικνύουν. Εάν ο χρόνος ασθένειας υπερβαίνει τις 15 ημέρες, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αντικαταστήσει προσωρινά τον ασθενή υπάλληλό του με άλλον, αντίστοιχης ειδικότητας και εμπειρίας. Σε περίπτωση απουσίας άνω του ενός υπαλλήλου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ίδιας ειδικότητας) λόγω ασθένειας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα τόσους υπαλλήλους όσους απουσιάζουν μείον ένα.

Όσον αφορά τις άδειες του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε μήνα εργασίας κάθε εργαζόμενος δικαιούται τη νόμιμη άδεια. Θα πρέπει όμως ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να λάβει την απαραίτητη μέριμνα, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

7. ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λόγω του είδους της εργασίας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για απασχόληση Υπερωριακή, Νυχτερινή και Κυριακών-αργιών. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως να καλείται για να απασχοληθεί προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνονται όλες οι προβλεπόμενες από την εργατική Νομοθεσία ενέργειες μερίμνη και ευθύνη αυτού.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Το μόνιμο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ειδικοτήτων ίδιων με αυτές του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα εργάζεται σε ενιαίο πρόγραμμα με το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Η ευθύνη για το προσωπικό του ΕΡΓΟΔΟΤΗ βαρύνει μόνο τον ίδιο τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Σε αντιστοιχία με τα όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 6, σε περίπτωση που κάποιο μέλος του μόνιμου τεχνικού προσωπικού του Νοσοκομείου, αδυνατεί να εκτελέσει την -βάσει του προγράμματος- προβλεπόμενη υπηρεσία, το Νοσοκομείο υποχρεούται να καλύψει το κενό με δική του ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, ΑΝΑΔΟΧΟΣ και ΕΠΙΒΛΕΨΗ οφείλουν να συνεργάζονται με αμοιβαία εμπιστοσύνη για τη λύση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει.

9. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά για τη συντήρηση όπως καύσιμα, λιπαντικά, αέρια κλπ, καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται, πλην των περιπτώσεων βλαβών για τις οποίες ευθύνεται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, προμηθεύονται με ευθύνη του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ο οποίος επιβαρύνεται και τη σχετική δαπάνη.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να κάνει τη σχετική έρευνα αγοράς και να προτείνει τα υλικά που θεωρεί απαραίτητα για τις εκάστοτε ανάγκες συντήρησης, διατυπώνοντας εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις του σε περίπτωση που δεν εγκρίνει τα υλικά που προμηθεύεται ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ.

Στις περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή ή πλημμελή συντήρηση των εγκαταστάσεων ή εσφαλμένους χειρισμούς του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, και γενικά λόγω υπαιτιότητάς τους, οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης (εργασία και υλικά) θα βαρύνουν τον ίδιο τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για την εργασία.

10. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Λόγοι πρακτικοί, τεχνικοί ή άλλοι μπορεί να επιβάλλουν κάποια από τα μηχανήματα που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης, να αναλαμβάνονται, όσον αφορά τη συντήρηση ή/και τις επισκευές, από άλλα συνεργεία. Για τον λόγο αυτό, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνάπτει συμβάσεις ή θα καλεί απ' ευθείας τα συνεργεία αυτά, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι συμβάσεις αυτές ή αντίστοιχα οι κλήσεις συνεργείων θα γίνονται ύστερα από έλεγχο και έγκριση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ΑΝΑΔΟΧΟ και δεν θα έχουν ως συνέπεια τη μείωση του προσωπικού του.

11. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

11Α. ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός του παρόντος είναι να καθορισθούν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα γίνει η προληπτική συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού και που αποτελεί μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

11Β. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Παρακάτω δίνεται ο ορισμός της προληπτικής συντήρησης σε αντιδιαστολή με τη διορθωτική συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή συμπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της ομαλής λειτουργίας. Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έντασης εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης. Από την άλλη πλευρά, η κανονική συντήρηση αφορά την συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων καθώς και την αποκατάσταση μεγαλύτερων βλαβών. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται βάσει προγράμματος (βλ. παρ. 11Γ).

11Γ. ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης αποτελούν οι πίνακες προληπτικής συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού, οι οποίοι επισυνάπτονται (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Με βάση αυτούς του πίνακες, θα καταρτίζεται καθημερινά πρόγραμμα συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού, ανά ειδικότητα τεχνικών, το οποίο θα ακολουθείται από τους τεχνικούς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και του Νοσοκομείου, ανάλογα με την υπηρεσία, και θα ελέγχεται από το Μηχανικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Μηχανικό.

Οι εργασίες που περιγράφονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, ενδέχεται να συμπληρωθούν με νέες κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

11Δ. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 6, για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία και τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΙ κλπ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί με συνέπεια και κάθε λεπτομέρεια όσα αναφέρονται στην παρ. 12 στο οποίο θα καταγράφονται οι εκτελεσθείσες εργασίες και οι οδηγίες που δόθηκαν.

12. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να οργανώσει και να παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ (στην Τεχνική Υπηρεσία) τα εξής:

α. Πίνακα των απαιτούμενων βασικών **ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών** για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του Νοσοκομείου που ανήκει στο πεδίο ευθύνης του.

β. **Καθηκοντολόγιο** του προσωπικού του.

Επίσης, καθ' όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί:

γ. **Δελτία Αναγγελίας Βλάβης ή Επισκευής**, στα οποία εγγράφονται καθημερινώς όλες οι παρατηρηθείσες βλάβες και ανωμαλίες στο έργο όπως και οι εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και γενικά οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία απαιτούνται. Οι ως άνω εγγραφές θα θεωρούνται από τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ. Τα Δελτία θα αρχειοθετούνται με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και θα φυλάσσονται στο γραφείο Συντήρησης του Νοσοκομείου.

δ. **Μητρώα συντήρησης – επισκευών** των σημαντικότερων μηχανημάτων και συσκευών του τομέα ευθύνης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (πχ. Υποσταθμός, Λεβητοστάσιο, Ψυχροστάσιο), τα οποία θα βρίσκονται στους χώρους εγκατάστασης των μηχανημάτων και θα ανανεώνονται κάθε μήνα.

ε. **Αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή**, στο οποίο θα καταγράφονται, για κάθε μηχάνημα του τομέα ευθύνης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όλες οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών και προληπτικής συντήρησης.

Στο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα διατεθούν χώροι του τεχνικού τμήματος. Επίσης, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα διαθέσει στο Μηχανικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ όλα τα απαραίτητα σχέδια, διαγράμματα, έντυπα που αφορούν στον Η/Μ εξοπλισμό του πεδίου ευθύνης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Με τη λήξη της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει οτιδήποτε του διέθεσε ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (χώρους, έντυπα κλπ.) σε καλή κατάσταση.

13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Η συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με:

α. Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

β. Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία (Β.Δ. 24 Νοεμ./17 Δεκ. 1953, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις).

γ. Τους ισχύοντες Κανονισμούς, προδιαγραφές κλπ. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΙ κλπ.

δ. Τους Κανονισμούς ξένων τεχνολογικά προηγμένων χωρών (Αμερικανικούς, Αγγλικούς, Γερμανικούς, Γαλλικούς), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς.

ε. Τις προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων Νοσοκομείων του Υπουργείου Υγείας (αριθ. έγκρισης ΔΥ8/Β/οικ.3668/2-8-2001).

στ. Τις οδηγίες κατασκευαστών των εγκ/σεων, μηχανημάτων και συσκευών.
ζ. Τους κανόνες της επιστήμης και της εμπειρίας.

14. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Αν κατά την πρόοδο των εργασιών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την γνώμη ότι εδόθη εντολή από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ ή τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ για κάποια εργασία η οποία κάνει αμφίβολη την αποκατάσταση βλάβης ή τη λειτουργία εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανονισμούς, τότε πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να υποβάλλει αμελλητί με έγγραφο στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ τις αντιρρήσεις του.

15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

15Α. ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι **αποκλειστικά υπεύθυνος** για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του Νοσοκομείου και του προσωπικού υπηρεσίας Επίβλεψης, **μόνον** όταν ο κίνδυνος αυτός προέρχεται από τη μη καλή εκτέλεση του έργου από προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

15Β. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι **αποκλειστικά υπεύθυνος** για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία θα προξενηθεί από εργατικό ατύχημα σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί στο έργο, είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ από κάθε πληρωμή γι' αυτές τις ζημιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές, **εκτός** αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

15Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Δημόσιο, το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει σχέση με το έργο, εφόσον αυτό δεν υπάγεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις ούτε καλύπτεται η ασφάλιση αυτή με τις πάσης φύσεως εισφορές που επιβάλλονται από το Νόμο για το Ι.Κ.Α., το Ε.Τ., Α.Ε.Τ.Σ. και Ξ.Ε. και τυχόν άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τις οποίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η αντίστοιχη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει πριν από κάθε πληρωμή να προσκομίζει στην ΕΠΙΒΛΕΨΗ **βεβαίωση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών** του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο.

Επίσης, όσον αφορά την καταβολή των νομίμων επιβαλλομένων εισφορών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς Ι.Κ.Α. κλπ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει πριν από κάθε πληρωμή να προσκομίζει στην ΕΠΙΒΛΕΨΗ βεβαιώσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς αυτούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο (**ασφαλιστική ενημερότητα**).

16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, δηλαδή συνθηκών που διαφεύγουν του ελέγχου του συμβαλλόμενου, εφόσον έχει επιδείξει την προσήκουσα προσοχή και επιμέλεια ενός λογικού και συνετού συμβαλλόμενου και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και αποτραπούν από αυτόν. Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν:

α) Θεομηνίες, Φυσικές καταστροφές, Πλημμύρες, Σεισμοί, Πυρκαγιές.

β) Απεργίες αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και μερών, επιβολή στρατιωτικού νόμου, πολεμική σύρραξη, εμπάργκο.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στο άλλο μέρος τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Κατά την διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας, το μέρος που την επικαλείται οφείλει να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιογόνες συνέπειές του και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αποτελέσματα της ανωτέρας βίας να αρθούν χωρίς καθυστέρηση.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον ΑΝΑΔΟΧΟ, αυτός οφείλει έναντι τιμήματος που θα εκτιμηθεί και συμφωνηθεί αμοιβαία, να αποκαταστήσει τις ζημίες που προκαλούνται από τις παραπάνω αιτίες.

17. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το Προσωπικό της ακολουθούν τις οδηγίες και εντολές του ΕΡΓΟΔΟΤΗ διευκολύνοντας το έργο και την αποστολή του Νοσοκομείου στις νέες συνθήκες, ανεξάρτητα από προγράμματα, σχεδιασμούς και άλλες δεσμεύσεις που απορρέουν από την σύμβαση. Ο χαρακτηρισμός των συνθηκών «έκτακτης ανάγκης» γίνεται με απόφαση των αρμόδιων κρατικών οργάνων.

18. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υποκατάσταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με τρίτο για την παροχή μέρους ή του συνόλου υπηρεσιών ή εκχώρηση απαγορεύεται χωρίς έγκριση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από πρόταση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και γνωμοδότηση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ μπορεί να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από την ευθύνη του προς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, αν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον της σύμβασης και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Υποκατάσταση μπορεί να γίνει μόνο όταν ο υποκατάστατος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάθεση του έργου και με την προϋπόθεση ότι αποδέχεται τους όρους της σύμβασης και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων.

19. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης κριθεί αναγκαία η εκτέλεση εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί αλλά κρίνονται απολύτως απαραίτητες, ή προκύπτει επείγουσα ανάγκη, ή υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα, ή ανωτέρα βία, ή η ανάθεση σε τρίτο θα δημιουργούσε προβλήματα στην ορθή τήρηση της σύμβασης, ή δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός από την κύρια σύμβαση λόγω οικονομικών, τεχνικών ή άλλων σοβαρών λόγων που δυσκολεύουν τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, είναι δυνατή η ανάθεση πρόσθετων εργασιών στον ΑΝΑΔΟΧΟ, με τίμημα που αμοιβαία θα συμφωνηθεί ύστερα από πρόταση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και εισήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ προς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση των επιπλέον εργασιών χωρίς αιτιολόγηση. Άρνηση χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση δύναται να εκληφθεί εκ μέρους του ΕΡΓΟΔΟΤΗ ως αιτία έκπτωσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

20. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Κάθε διαφορά που θα ανακύψει μεταξύ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα παραπέμπεται για επίλυση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Τμήμα Ηπείρου. Σε περίπτωση μη επίλυσης των διαφορών, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια της περιοχής που εκτελείται η σύμβαση.

21. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που τυχόν ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή τη σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ μπορεί να κηρύξει τον ΑΝΑΔΟΧΟ έκπτωτο.

22. ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του και δεν πληροί τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την σύμβαση, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δύναται να εφαρμόσει σειρά μέτρων όπως έγγραφες παρατηρήσεις στο ημερολόγιο έργου, έγγραφες συστάσεις, δυσμενείς εκθέσεις, απαιτήσεις απόλυσης προσωπικού, περικοπές επί του λογαριασμού, απαίτηση αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού, απαίτηση καταβολής αποζημιώσεων κλπ.

Σε ακραίες παραβιάσεις της σύμβασης και εφόσον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν συμμορφώνεται στις συστάσεις και άλλα μέτρα που λαμβάνει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, προβλέπεται η κήρυξη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ως εκπτώτου όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης, με παρακράτηση των εγγυητικών επιστολών και τη λήψη οποιονδήποτε άλλων μέτρων και ενεργειών (ενδίκων ή μη) που ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα κρίνει ως προσφορότερα για την προάσπιση των συμφερόντων του.

Η κήρυξη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ως έκπτωτου γίνεται με απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται αναλυτική και αιτιολογημένη εισήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

23. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. Υπάρχει δυνατότητα χρονικής παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό ποσό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

24. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν τη σύμβαση εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (βλ. παρ. 18), ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής.

25. ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, οι πληρωμές γίνονται μηνιαία. Ο λογαριασμός (που συνοδεύεται από πρωτόκολλο ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής, καθώς και βεβαιώσεις για φορολογική - ασφαλιστική ενημερότητα και πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού) υπογράφεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, θεωρείται από την ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ και εγκρίνεται από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στα τιμολόγια του ΑΝΑΔΟΧΟΥ να αναγράφεται το διάστημα για το οποίο έγινε παροχή υπηρεσιών.

Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ δύναται να κάνει περικοπή μέχρι 10% επί του εκάστοτε λογαριασμού στο βαθμό που διαπιστώνει πλημμελή τήρηση της σύμβασης. Για σοβαρές παραβιάσεις της σύμβασης η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ δύναται να περικόψει ύστερα από εισήγηση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ μέχρι και 25%. Τέλος, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα περικοπής μέχρι και το 50% του μηνιαίου τιμήματος ύστερα από εισήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, στο βαθμό που υπάρχει σοβαρή καταστρατήγηση της σύμβασης.

26. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την εκπνοή του συμβατικού χρόνου των εργασιών και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται:

α. Να εκτελέσει παρουσία των εκπροσώπων της Τεχνικής Υπηρεσίας και τον ενδεχόμενο νέο ΑΝΑΔΟΧΟ όλες τις δοκιμές και λειτουργίες των εγκαταστάσεων που θα ορίσει η Υπηρεσία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και η παράδοση των εγκαταστάσεων.

β. Να συντάξει και να υποβάλει στην υπηρεσία λεπτομερή έκθεση επί της κατάστασης των εγκαταστάσεων με τις σχετικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις του.

γ. Να παραδώσει ενημερωμένα και υπογεγραμμένα όλα τα σχετικά βιβλία, μητρώα και λοιπά παραστατικά στοιχεία που θα έχουν τηρηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα τεχνικά εγχειρίδια, τις οδηγίες συντήρησης, τα σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία πλήρως τακτοποιημένα και ταξινομημένα εντός φακέλων.

Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών εκ μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή των εργασιών του, την εκκαθάριση, την οικονομική τακτοποίηση και τελική πληρωμή του, καθώς και την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών του. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή αμέλειας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων επιβάλλεται ποινική ρήτρα εις βάρος του.

Εάν από τους εν λόγω ελέγχους διαπιστωθούν βλάβες, φθορές ή ζημιές των εγκαταστάσεων που έπρεπε να είχαν επισκευασθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ή παραλείψεις στη συντήρησή τους, τότε η υπηρεσία μπορεί να διατάξει την εκτέλεση των σχετικών αναγκαίων εργασιών από τον ΑΝΑΔΟΧΟ μέσα σε τακτή προθεσμία ανάλογη προς την έκταση των εργασιών.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών συντάσσεται και υπογράφεται σχετικό πρακτικό και ακολουθεί η οικονομική εκκαθάριση των εργασιών και η τελική πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Η επιστροφή της

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα γίνει με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων, γεγονός που θα βεβαιώνεται με την έκθεση διεκπεραίωσης έργου από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, βεβαίωση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και σχετική απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

Με την ενδεχόμενη εγκατάσταση νέου ΑΝΑΔΟΧΟΥ και για διάστημα που θα κριθεί αναγκαίο από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ (όχι πέραν του τριμήνου), ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος, χωρίς αποζημίωση, να δίδει κάθε πληροφορία και να παράσχει το απαραίτητο προσωπικό (υπεύθυνο Εργοταξίου, ή άλλο προσωπικό) για ενημέρωση και βοήθεια προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν είτε μέσω τηλεφώνου, είτε με την επιτόπου παρουσία προσωπικού του απερχόμενου ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο Νοσοκομείο, ανάλογα με την περίπτωση και την κρίση του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ.

27. ΤΕΥΧΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ).

Η Τεχνική Υπηρεσία μπορεί να διαθέσει τεύχος με το Αναλυτικό Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ: Δίνεται στους ηλεκτρολόγους σε μηνιαία βάση.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
113/	02/01/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
103/ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

114/	02/01/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

94/	02/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

116/	02/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

108/	03/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

95/	03/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

99/	04/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

104/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

109/	10/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

100/	11/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

96/	16/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
105/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
110/	17/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

97/	17/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

101/	18/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

106/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

98/	23/01/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

111/	24/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
102/	25/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

107/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

115/	31/01/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ Νο2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

112/	31/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

491/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.

Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.

Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.

Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.

Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
479/	01/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.

Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.

Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
492/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

473/	01/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

494/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.						
483/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
487/	07/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
480/	08/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
474/	08/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

475/	09/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
476/	10/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

484/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

488/	14/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

481/	15/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

485/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

489/	21/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

477/	21/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

482/	22/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

486/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
478/	27/02/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Έλεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
493/	28/02/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

490/	28/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1193/	01/03/	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Γενικός καθαρισμός χώρου

Καθαρισμός επιφανειών Μετασχηματιστών

Καθαρισμός μονωτήρων μέσης τάσης

Λήψη δείγματος λαδιού και αποστολή προς έλεγχο

1198/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

1194/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1166/	01/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

1191/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

1158/	01/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

1175/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1156/	06/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

1157/	07/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

1183/	07/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1167/	08/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1176/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1184/	14/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1159/	15/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεω		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

1168/	15/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1177/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο. Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1185/	21/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1169/	22/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1160/	22/03/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Έλεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1178/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
1186/	28/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές.						
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
1170/	29/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1196/	31/03/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1192/	03/04/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.

Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.

Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.

Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.

1195/	03/04/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

1179/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1199/	03/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΟ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1187/	04/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1161/	05/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

1171/	05/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1180/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1188/	11/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1172/	12/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1181/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1189/	18/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1173/	19/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1162/	19/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ Β' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Έλεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

1182/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1163/	24/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός						
1190/	25/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1174/	26/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1164/	27/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
1165/	28/04/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

1197/	28/04/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1695/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

1685/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1677/	01/05/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεω		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

1700/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

1697/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1690/	02/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1680/	03/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

1686/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

1691/	09/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1681/	10/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

1678/	12/05/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος πριζών φωτιστικών		
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων		
Ελεγχος φωτιστικού W/C		
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)		
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1687/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1692/	16/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1682/	17/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

1679/	19/05/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α' ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Ελεγχος διακοπτών Normbare

Ελεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος στήριξης Normbare

1688/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1693/	23/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

1683/	24/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

1689/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1694/	30/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
1699/	31/05/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1684/	31/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

1701/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

1675/	01/06/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, κωδικοποίηση		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος λειτουργίας χρονοδιακοπτών φωτισμού διαδρόμων, κλιμακοστασίων, εξωτερικού χώρου						
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις						
1696/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1698/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

1676/	02/06/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

2937/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2954/	06/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2910/	06/06/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

2920/	07/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2938/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2955/	13/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2921/	14/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2939/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2911/	19/06/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		

2956/	20/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2922/	21/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2940/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2957/	27/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2923/	28/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2978/	30/06/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

2912/	03/07/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων

Ελεγχος διακοπτών Normbare

Ελεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος στήριξης Normbare						
2982/	03/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΟ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

2971/	03/07/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

2941/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2974/	03/07/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

2958/	04/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2924/	05/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		Υπεύθυνος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2942/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2959/	11/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2925/	12/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2943/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2913/	17/07/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Ελεγχος - μετρήσεις ΣΕΔ		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2960/	18/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2926/	19/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

2944/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2961/	25/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2927/	26/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

2945/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2979/	31/07/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

2972/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.

Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.

Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.

Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.

2962/	01/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2983/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

2914/	01/08/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, κωδικοποίηση		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, κωδικοποίηση

Ελεγχος λειτουργίας χρονοδιακοπτών φωτισμού διαδρόμων, κλιμακοστασίων, εξωτερικού χώρου

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

2977/	01/08/	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Γενικός καθαρισμός χώρου		
Καθαρισμός επιφανειών Μετασχηματιστών		
Καθαρισμός μονωτήρων μέσης τάσης		
Λήψη δείγματος λαδιού και αποστολή προς έλεγχο		

2975/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

2915/	02/08/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

2928/	02/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

2916/	04/08/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.		
Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων		
Ελεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος στήριξης σχαρών		

2946/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2963/	08/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2929/	09/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2947/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2964/	15/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2930/	16/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2948/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες Έγινε Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2917/	21/08/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-2-3-4 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-2-3-4 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος πριζών φωτιστικών		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων						
Ελεγχος φωτιστικού W/C						
Ελεγχος φωτιστικού βεράντας						
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)						
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)						
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Διαδρόμων 1ου Ορόφου						
2965/	22/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2931/	23/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).						
2949/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2966/	29/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2932/	30/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2980/	31/08/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

2984/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

2976/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2973/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2950/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
2967/	05/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2918/	06/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός

Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)

Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος πριζών φωτιστικών

Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων

Ελεγχος φωτιστικού W/C

Ελεγχος φωτιστικού βεράντας

Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)

Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)

2933/	06/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2951/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2968/	12/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2934/	13/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2952/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

2969/	19/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2935/	20/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

2953/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2919/	25/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8-10 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8-9-10-12 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός

Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)

Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		**Υπεύθυνος**		**Ώρα Ολοκλ.**		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών						
Ελεγχος πριζών φωτιστικών						
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων						
Ελεγχος φωτιστικού W/C						
Ελεγχος φωτιστικού βεράντας						
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)						
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)						
2970/	26/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

2936/	27/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2981/	29/09/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

3159/	02/10/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.

Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.

Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.

Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

3149/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3160/	02/10/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

3162/	02/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3154/	03/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3145/	04/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3150/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
3155/	10/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3146/	11/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3139/	14/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3151/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΩΡΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3140/	16/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		
Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός		

3156/	17/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3141/	17/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδιου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, κωδικοποίηση		
Ελεγχος λειτουργίας χρονοδιακοπτών φωτισμού διαδρόμων, κλιμακοστασίων		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		

3147/	18/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

3142/	19/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων		
Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση		
Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, κωδικοποίηση		
Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα		
Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, κωδικοποίηση		
Ελεγχος λειτουργίας χρονοδιακοπτών φωτισμού διαδρόμων, κλιμακοστασίων		
Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις		

3143/	20/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Test λειτουργίας Αντιλεκτροπληξιακών Διακοπτών Πινάκων

Ελεγχος Διακοπτών - Ασφαλειών Πινάκων : Καθαριότητα,θερμοκρασία,ακεραιότητα,λειτουργία,σύσφιξη καλωδίων,κωδικοποίηση

Ελεγχος καλώδίου παροχής Πινάκων : Σύσφιξη καλωδίου με γενικό διακόπτη, Κωδικοποίηση

Ελεγχος καλωδίων αναχώρησης Πινάκων : Συσφίξεις με ασφάλειες ή κλέμες, Κωδικοποίηση

Ελεγχος κατάστασης Πινάκων : Καθαριότητα πινάκων και χώρων, γδαρσίματα, σπασίματα

Ελεγχος Κλεμοσειρών Πινάκων : Κατάσταση κλεμών, σύσφιξη κλεμών, Κωδικοποίηση

Ελεγχος Μπαρών χαλκού Πινάκων : Καθαριότητα, σύσφιξη με μονωτήρες και αναχωρήσεις

Ελεγχος τηλεχειριζόμενων διακοπτών φωτισμού νυκτός

3144/	23/10/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αναλυτικός έλεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)

Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσης.

Ελεγχος διευθέτησης καλωδίων

Ελεγχος πριζών - γείωσης

Ελεγχος στήριξης σχαρών

3152/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3157/	24/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3148/	25/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

3153/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3158/	31/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3161/	31/10/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3575/	01/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3588/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

3591/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίεας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3589/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ No1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

3580/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3584/	07/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3576/	08/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

3573/	13/11/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-2-3-4 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-2-3-4 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης

Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός

Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)

Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C

Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών

Ελεγχος πριζών φωτιστικών

Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων

Ελεγχος φωτιστικού W/C

Ελεγχος φωτιστικού βεράντας

Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)

Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3581/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
3585/	14/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3577/	15/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3582/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.						
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.						
3586/	21/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3578/	22/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3574/	27/11/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5-6-7 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος πριζών φωτιστικών		
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων		
Ελεγχος φωτιστικού W/C		
Ελεγχος φωτιστικού βεράντας		
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)		
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)		

3583/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.

Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.

Έλεγχος τάσης μπαταριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3587/	28/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αυτόματης εκκίνησης υπό φορτίο.

Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Η/Ζ No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3579/	29/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ				

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

3590/	30/11/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων

Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)

Ελεγχος στάθμης λαδιού

3757/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος εισαγωγής-εξαγωγής αέρα.		
Έλεγχος τυλιγμάτων και ηλεκτρικών συνδέσεων.		

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός των μπαταριών.		
Έλέγχος στάθμης ηλεκτρολύτη. Συμπλήρωση με απιονισμένο νερό εάν απαιτείται.		
Έλεγχος τάσης καθε μπαταρίας. Εάν είναι μικρότερη ή ίση των 12,4V απαιτείται φόρτιση. Καταγράψτε την τάση κάθε μπαταρίας σε κάθε έλεγχο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος συστήματος φόρτισης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην ανλία πετρελαίου.		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και καθαρισμός ψυγείου.		
Έλεγχος πυκνότητας ψυκτικού μείγματος.		
Έλεγχος συνδέσεων και κολλάρων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3758/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΑΟΥ Νο1 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3760/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός φίλτρων ανεμιστήρων ψύξης.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3749/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3743/	04/12/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8-10 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8-10 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων ανάγνωσης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων γενικού φωτισμού		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Ιατρικής Εξέτασης		
Ελεγχος αφής, σβέσης λαμπτήρων Φωτισμού Νυκτός		
Ελεγχος κατάστασης πριζών 220 V - πρίζας TV - πριζών τηλεφώνων - φις και καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος κλήσης αδελφής (Οπτικοακουστική σήμανση στη στάση,ορθό άναμα ενεικτικών λυχνιώνστο φωτιστικό του θαλάμου, ακύρωση)		
Ελεγχος κλίσης αδελφής από W/C		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος πριζών φωτιστικών						
Ελεγχος σύσφιξης κλεμών και καλωδίων						
Ελεγχος φωτιστικού W/C						
Ελεγχος φωτιστικού βεράντας						
Ελεγχος φωτιστικού Η/Ζ (οροφής)						
Ελεγχος φωτιστικών θαλάμων.(Στήριξη,καθαριότητα,κτυπήματα,γδαρσίματα αλουμιν.,σπασίματα πλαστικών καλυμάτων,πλευρικά καλύμματα)						
3753/	05/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3745/	06/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3750/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3754/	12/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3746/	13/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3744/	18/12/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - μετρήσεις γραμμών φωτιστικών - πριζών - κατανομής φάσεων		
Έλεγχος πριζών - γείωσης		
Ελεγχος πριζών τηλεφώνων, καλωδίων τηλεφωνικών συσκευών		
Ελεγχος Φωτιστικών: Στήριξη, καθαρισμός ,αλλαγή λαμπτήρων, αντικ/ση διατάξεων αφής (στάρτερ), αντικ/ση διατάξεων στήριξης (ντουί)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3751/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Νο1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ Νο1 (1000KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3755/	19/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης λαδιού.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3747/	20/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3752/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ No1 (1000KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL Η/Ζ No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No1 (1000KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		
Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.		
Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.		

3756/	26/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ H/Z No2 (500KVA) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αυτόματης εκκίνσης υπό φορτίο.		
Μιζάρισμα του ζεύγους χωρίς φορτίο.		

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος οπτικών λυχνιών συναγερμού.		
Έλεγχος στάθμης και πυκνότητας ηλεκτρολύτη μπαταριών.		
Έλεγχος τάσης μπαταριών.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος στάθμης καυσίμου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL H/Z No2 (500KVA)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές.

Έλεγχος λειτουργίας θερμαντήρων ψυκτικού.

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού.

3748/	27/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ UPS ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

UPS TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΕΟ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).

UPS ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

UPS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος λειτουργίας UPS από όλες τις βάρδιες (Συπλήρση - υπογραφή εντύπων).		

3759/	29/12/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ/Σ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ No2 (1600KVA) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος ένδειξης θερμομέτρων		
Ελεγχος κατάστασης ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ (SILICA GEL)		
Ελεγχος στάθμης λαδιού		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ: Δίνεται σε εβδομαδιαία βάση στον μηχανοτεχνίτη.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

	01/01/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός υδατοπαγίδας.		

	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

	01/01/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.

Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.

	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

	01/01/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
23/	01/01/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ Ν2Ο

Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.						
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.						
22/	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
21/	01/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
76/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
77/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

75/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

73/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

74/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

78/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

82/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
83/	02/01/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

81/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

79/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
80/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

65/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

66/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος.						
64/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

62/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος για διαρροές						
Έλεγχος στάθμης καυσίμου						
63/	02/01/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

67/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

71/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

72/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

70/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
68/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

69/	02/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

161/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

162/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

160/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

158/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

159/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

166/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

167/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

165/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

163/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

164/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

151/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
152/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
150/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
148/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

149/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

156/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.						
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
157/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		
155/ 09/01/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ — 01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		
153/ 09/01/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ — 01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.						
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.						
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
154/	09/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

220/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

221/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

219/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
217/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

218/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

225/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
226/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

224/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

222/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

223/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

210/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

211/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

209/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

207/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

208/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

215/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
216/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

214/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

212/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
213/	16/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

287/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
288/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
286/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
284/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

285/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

292/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
293/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

291/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

289/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

290/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

277/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

278/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

276/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

274/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

275/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

282/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
283/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

281/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

279/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
280/	23/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

418/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

446/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
442/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

419/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

447/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

411/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

414/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

413/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.

440/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

433/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

435/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

430/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.

431/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

424/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

423/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

426/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου. Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων. Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή. Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

437/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

410/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.

454/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

393/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

452/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)						
400/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

458/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2(ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

396/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
398/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

451/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

407/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
406/	30/01/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
405/	30/01/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
402/	30/01/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
449/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
450/	01/02/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
459/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
457/	01/02/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

445/	01/02/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

444/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

456/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
439/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

404/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

421/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
422/	01/02/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		

409/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

416/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

417/	01/02/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους . Παράλληλος ΄4ελεγχος λειτουργίας ALS 40.						
428/	01/02/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

429/	01/02/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής τψν συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS40.		

395/	06/02/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
394/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

455/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.							
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
408/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

399/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

401/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες						**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος.							
397/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

403/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

453/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
448/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

436/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
425/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

427/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

432/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
434/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

438/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
415/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

412/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

443/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

441/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

420/	06/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

602/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
603/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες						Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.							
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.							
601/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

599/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

600/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται. Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.						
607/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

608/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου. Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων. Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή. Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

606/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

604/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

605/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

592/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
593/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

591/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

589/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

590/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

597/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

598/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

596/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
594/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

595/	13/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

661/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

662/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

660/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
658/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
659/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
666/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

667/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

665/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

663/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

664/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

651/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
652/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

650/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

648/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

649/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

656/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

657/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

655/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

653/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

654/	20/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

760/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

761/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

762/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

755/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
757/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

758/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

768/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

770/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

771/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

763/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

765/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

766/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

748/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

750/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
747/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

745/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

746/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
744/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
753/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

752/	27/02/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

743/	01/03/	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή λαδιών μηχανής		
Αλλαγή φίλτρων λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου		

773/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.

3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.

Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης

Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας

754/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

772/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

769/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
751/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

759/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

756/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

767/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
764/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

749/	01/03/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

857/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

859/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

861/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

851/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
853/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

855/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

863/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

871/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

873/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
875/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

865/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Γενικός έλεγχος.							
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.							
867/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

869/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

849/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

841/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

838/	06/03/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

843/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες						Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος.							
839/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

847/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

845/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
836/	06/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
876/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

840/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

866/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

868/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

874/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
872/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

837/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

870/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

854/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
846/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

856/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

850/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
848/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

852/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

862/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.						
842/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
864/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
858/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

844/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

860/	13/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1034/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1015/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1073/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1039/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1010/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1059/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΑΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1068/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1024/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1063/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1019/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1029/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1007/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1044/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

1078/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

996/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

1047/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1050/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1004/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1001/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1054/	20/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1040/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1064/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1048/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1045/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1055/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Γενικός έλεγχος.						
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.						
1035/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1051/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

1030/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
1060/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
1025/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
		Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.				
		Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές				
1074/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1014/	27/03/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

1016/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			**Υπεύθυνος**		**Ώρα Ολοκλ.**		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
1002/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1008/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1011/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
1005/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1020/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1069/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
997/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

1079/	27/03/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1053/	01/04/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

1082/	01/04/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1081/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1066/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1077/	01/04/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

1062/	01/04/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΦΙΑΤΡΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1071/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

ΦΙΛΤΡΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Ελεγχος - Καθαρισμός φίλτρου

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

1067/	01/04/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

1072/	01/04/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1076/	01/04/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενική καθαριότητα συγκροτήματος μειωτού πίεσης.		
Ελεγχος ασφαλιστικών		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1057/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1058/	01/04/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1032/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός υδατοπαγίδας.

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

1028/	01/04/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος λειτουργίας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους . Παράλληλος ΄4ελεγχος λειτουργίας ALS 40.

1000/	01/04/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος σωληνώσεων και συνδέσεων

Καθαρισμός ή αλλαγή (αν απαιτείται) φίλτρων αέρα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος γραμμών τροφοδοσίας και συνδέσεων

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1033/	01/04/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		

1022/	01/04/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενική καθαριότητα συγκροτήματος μειωτού πίεσης. Ελεγχος ασφαλιστικών		

1013/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1027/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1023/	01/04/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1037/	01/04/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενική καθαριότητα συγκροτήματος μειωτού πίεσης.		
Ελεγχος ασφαλιστικών		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1042/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1043/	01/04/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής τψν συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS40.		

1018/	01/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1038/	01/04/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

1075/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1017/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1012/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1083/	03/04/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

1003/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

999/	03/04/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου						
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου						
1080/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1009/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

998/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

1006/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1056/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

1036/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

1061/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1046/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1052/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

1041/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1021/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1070/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1049/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1031/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1065/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
1026/	03/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1145/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1146/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1144/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1142/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1143/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1150/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1151/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1149/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1147/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

1148/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1135/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1136/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1134/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1132/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

1133/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1140/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
1141/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		
1139/ 10/04/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ — 01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		
1137/ 10/04/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ — 01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
1138/	10/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1276/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1278/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
1292/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1272/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1274/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1290/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

1284/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

1286/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΑΔΑΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

1288/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.						
1280/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1282/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1294/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1260/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

1266/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1264/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1262/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1298/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
1270/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
1296/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
1268/	17/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1297/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

1299/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1287/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΦΙΑΤΡΟ ΑΑΑΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1295/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος: ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1291/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος: ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1293/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1289/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Έλεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

1267/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1269/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1271/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1261/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές						
Έλεγχος στάθμης καυσίμου						
1263/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1265/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1273/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1281/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1283/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1285/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1275/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1277/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1279/	24/04/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1457/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1455/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1461/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

1459/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

1454/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1449/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1447/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών. Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου. Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων. Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή. Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών. Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1452/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

1450/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

1463/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

1474/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1472/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/1Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1477/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

1476/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1471/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1466/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1464/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

1469/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1468/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1446/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1439/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1430/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1441/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
1438/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		
1434/ 01/05/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ — 01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		
1436/ 01/05/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ — 01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
1432/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1427/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος για διαρροές						
Έλεγχος στάθμης καυσίμου						
1444/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1442/	01/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1429/	01/05/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Οδηγίες						Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου							
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου							
1445/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1433/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1428/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

1467/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
1473/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1431/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1475/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
1470/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1453/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1440/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1456/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

1448/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1443/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1451/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1462/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

1435/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

1465/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

1458/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1460/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1437/	08/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
1625/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1644/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

1628/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1649/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1622/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1646/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1640/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1636/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1638/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

1642/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Έλεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

1631/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1633/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

1619/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ. - Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1607/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1615/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1654/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1609/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
1611/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

1613/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

1652/	15/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1641/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1655/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1650/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1656/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2(ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

1639/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1647/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1653/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1645/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.						
1648/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

1651/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

1643/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΑΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

1618/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.

1617/	22/05/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

1621/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.						
1620/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1616/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1610/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1608/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1614/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1612/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1623/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1634/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1632/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

1637/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

1635/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.						
1630/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		
1626/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		
1624/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1629/	22/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1627/	22/05/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ο[illegible] ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

1718/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο [illegible] ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

1730/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1717/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

1714/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

1733/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

1721/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

1726/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1727/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1724/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

1722/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

1723/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.						
1734/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1706/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1702/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

1705/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1703/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1704/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

1710/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

1708/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
1711/	29/05/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

1735/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1729/	01/06/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1736/	01/06/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1731/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1732/	01/06/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
1737/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1728/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο. 2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών. 3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα. Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1712/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1713/	01/06/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους . Παράλληλος ΄4ελεγχος λειτουργίας ALS 40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
1707/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1709/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1715/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

1720/	01/06/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής τψν συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS40.						
1725/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

1716/	01/06/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		

1719/	01/06/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2555/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2533/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2575/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2805/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2823/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2501/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος.						
2485/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2725/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.							
2517/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2594/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2746/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2674/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2708/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2691/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2653/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2615/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2784/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2763/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2636/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2465/	05/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2481/	05/06/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2502/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2534/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2785/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2824/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2675/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2709/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2764/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.							
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.							
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.							
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
2518/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2654/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2616/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2637/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2747/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2486/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2806/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/1Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2692/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2466/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

2726/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Γενικός έλεγχος.						
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.						
2576/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2595/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2556/	12/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων. Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή. Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών. Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
2638/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2535/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών. Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου. Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων. Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή. Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών. Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2519/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2765/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2577/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2786/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2596/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2710/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.							
ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2							
Οδηγίες						**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.							
2807/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2557/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2617/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2467/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2676/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2655/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2503/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2748/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2727/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.						
2487/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2825/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2693/	19/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2711/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2677/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται. Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2536/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2787/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2597/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
2558/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2808/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2578/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2694/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2488/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2656/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2520/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2618/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2766/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2728/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

2639/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ N2O

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2468/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2826/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2504/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2749/	26/06/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2800/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
2652/	01/07/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ Ν2Ο

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

2779/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2592/	01/07/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2669/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2610/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2631/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2571/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
2741/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

2744/	01/07/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός υδατοπαγίδας.		

2821/	01/07/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

2549/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2839/	01/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2788/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2767/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2750/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

2505/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2482/	03/07/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

2579/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2678/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2712/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2619/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2729/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

2521/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος.							
2640/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2827/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2657/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

2598/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2469/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2537/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2559/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
2844/	03/07/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

2695/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2489/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2809/	03/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2696/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2828/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2599/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2490/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2658/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

2538/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2810/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2522/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος.							
2641/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2751/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

2768/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2730/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

2470/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

2620/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2560/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2679/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2580/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2789/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2713/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2506/	10/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2642/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2714/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2680/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2811/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2829/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
2523/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2471/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου							
2769/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2621/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2581/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2552/	17/07/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

2561/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2659/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2491/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2507/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2600/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2731/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

2539/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2752/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2697/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2790/	17/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2524/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2753/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

2660/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2732/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

2643/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2698/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2492/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος.						
2681/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2830/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2508/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος.							
2812/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2582/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2562/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2601/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2472/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2540/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2622/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2791/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2770/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2715/	24/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΑΤΡΟ ΑΑΑΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2509/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας. Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2473/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2682/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2602/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2792/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2754/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2583/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2813/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/1Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2661/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2733/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

2563/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2623/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2716/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

2771/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2541/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2525/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2699/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2644/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2493/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2831/	31/07/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2572/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2670/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2672/	01/08/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής τψν συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2803/	01/08/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

2845/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

2801/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2742/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

2550/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2613/	01/08/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας μεταγωγής των συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους . Παράλληλος ΄4ελεγχος λειτουργίας ALS 40.		

2611/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2782/	01/08/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2780/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής. Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2840/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2842/	01/08/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

2634/	01/08/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		

2632/	01/08/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2814/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Οδηγίες						**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)							
2494/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2645/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2526/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2772/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2700/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2483/	07/08/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

2564/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2624/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2734/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

2662/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.						
2603/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2584/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2542/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2474/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2755/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2832/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
2717/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

2683/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2793/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2510/	07/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2718/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2735/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

2701/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2833/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2794/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2604/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2585/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)							
2511/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2815/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2527/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2565/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ. - Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2543/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		Υπεύθυνος: ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2756/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		Υπεύθυνος: ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

2475/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2684/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Οδηγίες						Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.							
2663/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2773/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2495/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2646/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2625/	14/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2834/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2774/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2757/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΑΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

2736/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

2816/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2795/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2496/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2566/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2664/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

2702/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

2685/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2512/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2586/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2544/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2605/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2626/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
2528/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2647/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2719/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2476/	21/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2529/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2606/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2477/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Έλεγχος για διαρροές							
Έλεγχος στάθμης λαδιού							

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2513/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2835/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2665/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2720/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2627/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.						
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.						
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.						
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
2648/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		
2497/ 28/08/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 — 01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		
2758/ 28/08/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ — 01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2775/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2545/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
2737/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

2796/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2567/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2587/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

2703/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται. Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.						
2817/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2686/	28/08/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται. Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2802/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2724/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή στοιχείου φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή στοιχείου φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή του στοιχείου του φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή του στοιχείου του φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή του στοιχείου του φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή του στοιχείου του φίλτρου.		

2593/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος σταθερότητας πίεσης των λήψεων και έλεγχος παροχής. (Παρ. 4.2 - 4.3 προδιαγραφών)		
Ελεγχος φίλτρου λήψεων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2551/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2846/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

2781/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2573/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2612/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2822/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος σταθερότητας πίεσης των λήψεων και έλεγχος παροχής. (Παρ. 4.2 - 4.3 προδιαγραφών) Ελεγχος φίλτρου λήψεων.		

2671/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
2841/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				
Οδηγίες						
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
2690/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				
Οδηγίες						
ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Ελεγχος κατάστασης αλουμίνας.						
2745/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				
Οδηγίες						
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Αλλαγή στοιχείων φίλτρων αέρα.(Παρ. 4.2 Εγχειρ. Συντηρ.)						
Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος.						
Τεστάρισμα βαλβίδας ασφαλείας σύμφωνα με Παρ. 4.4 Εγχειρ. Συντήρησης.						
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Αλλαγή στοιχείων φίλτρων αέρα.(Παρ. 4.2 Εγχειρ. Συντηρ.)

Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος.

Τεστάρισμα βαλβίδας ασφαλείας σύμφωνα με Παρ. 4.4 Εγχειρ. Συντήρησης.

2743/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

2762/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή φίλτρου.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αλλαγή του φίλτρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2707/	01/09/	ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος κατάστασης αλουμίνας.		

2633/	01/09/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

2546/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
2687/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2704/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2530/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2588/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2568/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2478/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2738/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2628/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2797/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2836/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2776/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2721/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

2759/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΣΙΑΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

2514/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας. Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2649/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο							
Οδηγίες						**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)							
2498/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2818/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2666/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.						
2607/	04/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2484/	04/09/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

2515/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2499/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2837/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2553/	11/09/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες — Έγινε — Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

2479/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

2843/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2(ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.						
2819/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2531/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2547/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
2554/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

2777/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2614/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2667/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2783/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

2608/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
2629/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2760/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

2650/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2673/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2688/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται. Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
2635/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2798/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2574/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

2722/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

2804/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.

2569/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2705/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2591/	11/09/	ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος με σαπουνόνερο για διαρροές σε όλες τις συνδέσεις και ιδιαίτερα στους αρθρωτούς βραχίονες.		

2739/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.						
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.						
2589/	11/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

2668/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

2740/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΑΝ ανάψει το LED.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

2723/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2706/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2480/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2838/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2689/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

2532/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
2590/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Σχετίζεται με Εξοπλισμό

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
2820/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
2548/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
2799/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2570/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2609/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

2500/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

2761/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΣΙΑΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

2651/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο							
Οδηγίες						Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)							
2778/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

2516/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

2630/	18/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3401/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3395/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3389/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3329/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3323/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3416/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3408/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.						
3365/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3357/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3349/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3342/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3335/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
3381/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3373/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3439/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3317/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3447/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3431/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3423/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3309/	25/09/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

3372/	01/10/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

3371/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

3446/	01/10/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.						
3379/	01/10/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενική καθαριότητα συγκροτήματος μειωτού πίεσης.		
Ελεγχος ασφαλιστικών		

3454/	01/10/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

3356/	01/10/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.		
Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.		

3355/	01/10/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενική καθαριότητα συγκροτήματος μειωτού πίεσης. Ελεγχος ασφαλιστικών		

3453/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3364/	01/10/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους . Παράλληλος ΄4ελεγχος λειτουργίας ALS 40.		

3363/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3414/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3430/	01/10/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής. Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3407/	01/10/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός φίλτρου.		

3422/	01/10/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος - Καθαρισμός φίλτρου		

3429/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3415/	01/10/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (ΜΤa)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός βαλβίδας παγίδας σκόνης. (MTa)

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός υδατοπαγίδας.

3387/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

3445/	01/10/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενική καθαριότητα συγκροτήματος μειωτού πίεσης.

Ελεγχος ασφαλιστικών

3380/	01/10/	ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΨΕΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΛΗΨΕΙΣ Ν2Ο

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις με σύνδεση.

Ελεγχος για διαρροές στις λήψεις χωρίς σύνδεση.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3437/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3438/	01/10/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

3388/	01/10/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής τψν συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS40.		

3341/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
3348/	01/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3316/	01/10/	ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος σωληνώσεων και συνδέσεων		
Καθαρισμός ή αλλαγή (αν απαιτείται) φίλτρων αέρα		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος γραμμών τροφοδοσίας και συνδέσεων		

3374/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ N2O	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ N2O

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3409/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3324/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3417/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3343/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3330/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος.						
3390/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3448/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3336/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3402/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

3396/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.						
3382/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3366/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3358/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3440/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3310/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές						
Έλεγχος στάθμης λαδιού						

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος για διαρροές						
Έλεγχος στάθμης καυσίμου						
3350/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)						
3432/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου						
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.						
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
3424/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3318/	02/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3455/	02/10/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3315/	02/10/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

3397/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3441/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/1Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3391/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3351/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3425/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3410/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3418/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.							
3325/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3403/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

3331/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3319/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3433/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3337/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3311/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3383/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3367/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3344/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ., Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ., Μ.Ο.Ε.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3375/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3359/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3449/	09/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3326/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 2	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3368/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3419/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

3426/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3411/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

3312/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

3345/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3434/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3360/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3442/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3320/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3352/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3392/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3384/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3404/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3450/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3332/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3398/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3376/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3338/	16/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3333/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3346/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3427/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3385/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3435/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3353/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3321/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 1	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3393/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»		

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται. Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.						
3361/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3405/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3327/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3412/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3451/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3399/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3369/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3339/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3313/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

3443/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3420/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3377/	23/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3444/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3452/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3314/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3378/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ N2O ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ N2O

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
3340/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3334/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3386/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

3347/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3354/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

3370/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3362/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3394/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
3322/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3421/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

3436/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
3428/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3406/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.						
3400/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3413/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3328/	30/10/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3634/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ N2O ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ N2O

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3643/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ N2O (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ N2O (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3629/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
3614/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Οδηγίες						
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
3620/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Οδηγίες						
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
3683/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Οδηγίες						
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.						
3684/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο. 2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών. 3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα. Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

3674/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3660/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)		

3669/	01/11/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3630/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3665/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
3635/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3652/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

3675/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3621/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3621/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3625/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3644/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

3656/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

3648/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
3598/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3661/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

3639/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.						
3597/	06/11/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

3593/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

3670/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3602/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3679/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οδηγίες						Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου							
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.							
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.							
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
3606/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3616/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3610/	06/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3615/	06/11/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.		
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

3603/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ Νο 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Νο 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3662/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

3640/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3636/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3680/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3657/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3649/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3653/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

3607/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3594/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

3645/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3626/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3617/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3671/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3676/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3622/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3666/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3611/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3599/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3631/	13/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3595/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

3677/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

3654/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

3663/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

3667/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3658/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

3672/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
3681/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3632/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3637/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3641/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3600/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3623/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

3627/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3618/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3612/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3646/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3650/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

3604/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3608/	20/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3619/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3605/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3601/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3609/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3651/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.						
3678/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3613/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3682/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3673/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3659/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

3638/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3642/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

3655/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

3647/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

3633/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες **Έγινε** **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3596/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

3624/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
Οδηγίες						Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)							
3668/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3664/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

3628/	27/11/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3909/	01/12/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους . Παράλληλος ΄4ελεγχος λειτουργίας ALS 40.		

3924/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3925/	01/12/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

3908/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3911/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3916/	01/12/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής τψν συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS40.		

3921/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα στον χώρο των αεροσυμπιεστών (συνεργασία με ψυκτικούς)

3912/	01/12/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής μεταξύ συστοιχιών φιαλών και κύριας πηγής.

3915/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.

3928/	01/12/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών No1 και No2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3933/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	02 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			

Οδηγίες

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
1) Έλεγχος λειτουργίας ρελέ και μεταγωγής αστέρα σε τρίγωνο.		
2) Έλεγχος λειτουργίας ασφαλειών και διακοπτών.		
3) Σύσφιξη ασφαλειών και κλεμμών πίνακα.		
Έλεγχος και γενική συντήρηση της εγκατάστασης		
Έλεγχος των λιπαντικών στους φυσητήρες και αλλαγή σύμφωνα με την προτεινόμενη εργοστασιακή ένδειξη ωρών εργασίας		

3932/	01/12/	ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος λειτουργίας βαλβίδας μεταγωγής των συστοιχιών Νο1 και Νο2 μεταξύ τους. Παράλληλος έλεγχος λειτουργίας του ALS 40.		

3931/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3903/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3905/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3927/	01/12/	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Καθαρισμός Φιαλών και λοιπών εξαρτημάτων και χώρου.		

3920/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΑΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΑΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

3922/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

3929/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

3926/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3923/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
3930/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

3919/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
3901/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3902/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
3904/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		**Υπεύθυνος**		**Ώρα Ολοκλ.**		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.						
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.						
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
3900/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3897/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή		Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό			Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

3898/	04/12/	ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για περιορισμούς στο σύστημα απαγωγής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος και συσφίξεις στην αντλία πετρελαίου		
Εξυδάτωση δεξαμενής καυσίμου		

3899/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

3914/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

3917/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

3918/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.

3913/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

3906/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)

3907/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

3910/	04/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4119/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.		
Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)		
Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.		

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός έλεγχος.		
Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.		

4095/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.							
Οδηγίες						**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)							
4092/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
4089/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4122/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4116/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
4110/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

4104/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4101/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4098/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4113/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

4125/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4083/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

4107/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.

4077/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης λαδιού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος στάθμης καυσίμου

4080/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες | **Έγινε** | **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

4134/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4086/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.

Οπτικοακουστικός έλεγχος.

4128/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4131/	11/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4129/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1 (ΜΕΘ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4108/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

4135/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4111/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

4117/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Νο2

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4120/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

4123/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες — **Έγινε** — **Σχόλια**

Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2						
Οδηγίες					**Έγινε**	**Σχόλια**
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.						
4114/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

4132/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4126/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	**Έγινε**	**Σχόλια**
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.						
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.						
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές						
4081/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

4084/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

4099/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό					Ώρα Ολοκλ.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.							
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές							
4096/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4093/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4105/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4087/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

4078/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4102/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4090/	18/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4088/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 3 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 3

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

4127/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4085/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

4079/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΜΗΧΑΝΗ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Γενικός Έλεγχος και Καθαρισμός της Μηχανής		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης λαδιού		

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος για διαρροές		
Έλεγχος στάθμης καυσίμου		

4136/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο2 (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
4133/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (10/4Bar)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4130/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No 1 (ΜΕΘ)	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ No1 (ΜΕΘ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής - χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4082/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ No 1	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ No 1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης λειτουργίας.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		
4112/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

4100/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		

4115/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος υδατοπαγίδας - καθαρισμός αν απαιτείται.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Υπεύθυνος	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης / Ώρα Ολοκλ.	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό							
4106/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4109/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)	ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Ν2Ο (ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαροές.		

4103/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο	ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Ν2Ο

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.		
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4121/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αντικατάσταση των διαχωριστών λαδιού και του στοιχείου του προδιαχωριστού ΕΆΝ ανάψει το LED.

Ελεγχος και καθαρισμός εάν απαιτείται του Ψυγείου Αεροσυμπιεστού (συνεργασία με ψυκτικούς)

Έλεγχος ωρών λειτουργίας και τήρηση του σχετικού προγράμματος συντήρησης - συμπλήρωση αντιστοίχου εντύπου.

Οπτικοακουστικός έλεγχος λειτουργίας και διατήρηση καθαριότητας μηχανημάτων και χώρου.

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Γενικός έλεγχος.

Έλεγχος υδατοπαγίδας - χειροκίνητη εξυδάτωση αν χρειάζεται.

4091/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

Ελεγχος αν υπάρχουν εφεδρικές φιάλες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Γράψτε δίπλα τον αριθμό των εφεδρικών φιαλών.

Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.

Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.

Ελεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.

Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.

Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές

4124/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Ι.Χ. No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Αποστείρωση φίλτρου ανά (4) ημέρες.		

4097/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος πίεσης β' υποβάθμισης (3,5 - 4 Bar)		

4118/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
		ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ				

Οδηγίες

ΦΙΛΤΡΟ ΑΔΑΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος		Ώρα Ολοκλ.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No1

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ No2

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης διαφορικού μανομέτρου και αλλαγή εάν απαιτείται.		

Αρ. Εντ.	Ημερομηνία	Περιγραφή	Τοποθεσία	Ώρα έναρξης	Σχόλια	Υπογραφή
4094/	25/12/	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.	01 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΙ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»			
Σχετίζεται με Εξοπλισμό		Υπεύθυνος ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ		Ώρα Ολοκλ.		

Οδηγίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Ε.Θ.-Μ.Ο.Ε.

Οδηγίες	Έγινε	Σχόλια
Έλεγχος ένδειξης μανομέτρων υψηλής-χαμηλής πίεσης και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.		
Έλεγχος θέσης και ασφάλισης των φιαλών και καθαριότητας χώρου.		
Έλεγχος κατάστασης σήμανσης εξαρτημάτων.		
Έλεγχος με σαπουνόνερο των κλείστρων των φιαλών σε κάθε νέα παραλαβή.		
Έλεγχος ύπαρξης εφεδρικών φιαλών.		
Οπτικοακουστικός έλεγχος για διαρροές		