Βαθμός Ασφαλείας

Ιωάννινα, 05.09.2022

Αριθ. Πρωτ. : 11673

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-Γραφείο Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση	:	Λεωφόρος Μακρυγιάννη
Τ.Κ.	:	450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πληροφορίες	:	Β. Ντέτσικα
Τηλέφωνο	:	2651080624
Fax	:	2651029470
E-mail	**:**	**vntetsika@gni-hatzikosta.gr**

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου

ΚΟΙΝ:Γραμ. Νοσοκ. Φ/Α/1/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 137/22 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ UPS ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8680€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, αφού έλαβε υπόψη:

(1)Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με τις τροποποιήσεις του.

(2)Τις διατάξεις του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

(3) Το αριθμ. 9975/22-07-2022 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας

(4) Η αριθμ 11478/30.08.2022 απόφαση διενέργειας του διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: Ψ66946906Ω-0Δ9, ΑΔΑΜ:22REQ011175032)

(5) Την αριθ. πρωτ. 1013/30-08-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 1403 καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων/Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής (ΑΔΑ: Ψ4ΞΤ46906Ω-Ω6Β, ΑΔΑΜ: 22REQ011175101).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την διετή (2) συντήρηση των κεντρικών UPS του Νοσοκομείου προϋπολογισμού 8.680€, μέχρι την Δευτέρα 12.09.2022 και ώρα 12.00πμ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.680€ συμπ. ΦΠΑ για δύο (2) έτη και η συνολική αξία αυτής,. Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού, έχει ληφθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Νοσοκομείου της για τα έτη 2023, 2024 (ΑΔΑ :Ψ4ΞΤ46906Ω-Ω6Β)

2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δύο (2) έτη.

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Νοσοκομείου Δευτέρα 12.09.2022 και ώρα 12.00πμ στο Γραφείο Προμηθειών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»** στο γραφείο προμηθειών, μέχρι και την Δευτέρα 12.09.2022 και ώρα 12.00πμ, **σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο**, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου/Χορηγητή):

Ονοματεπώνυμο φυσικού ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του Διαγωνισμού :

ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με αριθμό Πρόσκλησης: **137/22**

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 12-09-2022 - 12:00πμ

ΤΙΤΛΟΣ: «**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ UPS ΓΙΑ ΔΥΟ(2) ΕΤΗ**»

Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική).

Στην προσφορά πρέπει να περιέχονται οι εξής υποφάκελοι εις διπλούν:

Α. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 305 του προαναφερθέντος νόμου, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του ΔΣ με χρόνο έκδοσης έως τρεις **(3) μήνες πριν την υποβολή τους).**

β. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με χρόνο έκδοσης **έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.**

γ. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε **ισχύ τον χρόνο υποβολής της**.

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ και να είναι **σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της.**

ε. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι: i) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ii) τα αναφερόμενα στην προσφορά του στοιχεία είναι αληθή και ακριβή, iii) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου περί αναβολής ή ακύρωσης – ματαίωσης της παρούσης διαδικασίας.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης**. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς

Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν την τεχνική προσφορά και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσης.

Γ. Φάκελος οικονομικής προσφοράς

Οικονομική προσφορά του υποψηφίου, όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ για κάθε έτος. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ, που θα δίνεται ξεχωριστά, είτε ως ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή.

Η οικονομική προσφορά θα αφορά την συντήρηση έντεκα (11) κεντρικών UPS ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΠΟΣΟ ΤΩΝ 8.680,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.

4.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Η έκδοση του τιμολογίου θα γίνεται ανά τρίμηνο, και η πρώτη τιμολόγηση θα γίνει με το πέρας του πρώτου τριμήνου της σύμβασης.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις και ιδίως οι ακόλουθες:
α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β' /24-3-'09) : 2,00 %.
β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος.
γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16, 4605/2019).
δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%.
ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε άλλης συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.
Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.
Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. Εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ UPS's

1) Αντικείμενο

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, την προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση των UPS's που περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ UPS

α/α	Χώρος UPS	Περιγραφή	S/N	Ον. Ισχύς
1	Αξονικός Τομογράφος	Power LAN 5000	QFA07739	5KVA
2	Τηλεφωνείο	LAN 7000	QGW00432	7KVA
3	Μ.Ε.Θ.	EFFEKTA ksmp9310s	210023572AA493810005	10KVA
4	Πληροφορική	70NetChloride	0706U15034	15KVA
5	Αιμοδυναμικό	SOCOMEC Modulys Green Power 2.0 & Modulys RM GR	PD00766001	25KVA
6	Τεχνική Υπηρεσία	Aros 5kva	00502T438870025	5KVA
7	Τεχνική Υπηρεσία	Powerlan	QTA05511	1500VA
8	Γενικός Πίνακας Β Ορόφου*	Cross IF 30A	0152029	-
9	Καρδιολογικό	PL/ON-LINE ACTIVE	6AR1301782	2KVA
10	Καρδιολογικό (holter) στην τεχνική υπηρεσία	ACTIVE	6A13304839	3KVA
11	UPS Κεντρικού υποσταθμού	UPS DPAfs MODULAR 120/33	S6U-819	40KVA

***** Πρόκειται για μεταγωγικό σύστημα μεταξύ του κεντρικού UPS και του τοπικού UPS της ΜΕΘ. Επίσης σε διαδικασία αντικατάστασής του.

2) Αναλυτική Περιγραφή

2.1 Προληπτική συντήρηση

Ο ανάδοχος - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της σύμβασης δύο (2) επιτόπιες προληπτικές συντηρήσεις. Οι επισκέψεις προληπτικής συντήρησης θα πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00), κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη, και θα περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενέργειες και εργασίες:

- Οπτικό έλεγχος του συστήματος
- Έλεγχο της λειτουργίας κάθε βαθμίδας του UPS (ανορθωτής, φορτιστής, μετατροπέας, bypass)
- Έλεγχο ικανότητας αυτόνομης λειτουργίας
- Έλεγχο Συσσωρευτών- Μέτρηση Τάσης Συστοιχίας
- Εσωτερικό καθάρισμα του UPS (από σκόνες κ.α.)
- Έλεγχο λειτουργίας των ανεμιστήρων
- Έλεγχο θερμοκρασίας συσσωρευτών
- Έλεγχο λειτουργίας του menu του display
- Μέτρηση τάσης και συχνότητας εισόδου
- Μέτρηση τάσης και συχνότητας εξόδου
- Έλεγχο ισοκατανομής φορτίων
- Έλεγχο συνδέσεων και σφίξιμο αν απαιτείται
- Έλεγχο γενικής λειτουργίας (Θόρυβος, απόδοση)
- Ενημέρωση – συζήτηση με τα άτομα που χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό
- Συμπλήρωση «Δελτίου Τεχνικής Υποστήριξης».

2.2 Επιδιορθωτική συντήρηση

Σε περίπτωση κλήσης από τον νοσοκομείο για αποκατάσταση τεχνικής ανωμαλίας και εφόσον κριθεί απαραίτητη η επιτόπια παρέμβαση ο συντηρητής υποχρεούται να στείλει τεχνικό στο σημείο εγκατάστασης εντός 6 ωρών.

2.3 Ανταλλακτικά

Στη δαπάνη συντήρησης δεν περιλαμβάνεται δαπάνη που αφορά αναλώσιμα (συσσωρευτές), όπως και οποιοδήποτε άλλου ανταλλακτικού απαιτηθεί. Επίσης δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς των UPS's όταν το νοσοκομείο για οποιαδήποτε αιτία ζητήσει τη μεταφορά τους από το νοσοκομείο.

Ο ανάδοχος κάθε φορά που θα διαπιστώνει πρόβλημα με οποιοδήποτε ανταλλακτικό ή και αναλώσιμο για το κάθε UPS μετά την προληπτική ή και επανορθωτική συντήρησή του, θα αποστέλλει οικονομική προσφορά με όλα τα τεχνικά

χαρακτηριστικά του ανταλλακτικού ή του εξαρτήματος προς το νοσοκομείο ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση του κόστους προμήθειάς του με τις τιμές της αγοράς.

2.4. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου

Οι υπηρεσίες θα εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό του συντηρητή ή εξουσιοδοτημένο συνεργάτη αυτού και όπως επιβάλλουν ο Νόμος, η επιστήμη, η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Το προσωπικό που απασχολεί ο συντηρητής για την εκτέλεση των εργασιών δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με τον νοσοκομείο όσον αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και τους νόμους περί κοινωνικής ασφαλίσεως, τους οποίους οφείλει να τηρεί ο συντηρητής σχετικά με το προσωπικό που απασχολεί, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά την ευθύνη για την σχετική δαπάνη, ιδίως όσον αφορά σε καταβολή μισθών και εν γένει αποζημιώσεων όπως

Ο συντηρητής μετά το πέρας της εκάστοτε συντήρησης οφείλει να παραδώσει μαζί με τα έντυπα ελέγχου συντήρησης που εκδίδει για κάθε UPS χωριστά και **συγκεντρωτικό πρωτόκολλο προληπτικής συντήρησης** όλων των UPS όπως αυτό παρουσιάζεται παρακάτω**.**

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ UPS

Ημερομηνία : / / 201…

Πελάτης	**:**	**Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» Ιωαννίνων**
Εκπρόσωπος Νοσοκομείου για την παραλαβή	**:**	
Προμηθευτής	**:**	
Εκπρόσωπος Αναδόχου για την παράδοση	**:**	
Έργο	**:**	**Προληπτική Συντήρηση UPS Νοσοκομείου «Γ.Χατζηκώστα»**
Τοποθεσία έργου	**:**	Λεωφ. Μακρυγιάννη – 45445 - Ιωάννινα

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που ελέγχθηκαν					
UPS που ελέγχονται					
Α/Α	**Χώρος UPS**	**Περιγραφή**	**S/N**	**Ονομ. Ισχύς**	**Έλεγχος**
1	Αξονικός Τομογράφος	Power LAN 5000	QFA07739	5KVA	
2	Τηλεφωνείο	LAN 7000	QGW00432	7KVA	
3	ΜΕΘ	EFFEKTA ksmp9310s	210023572AA493810005	10KVA	
4	Πληροφορική	70NetChloride	0706U15034	15KVA	
5	Αιμοδυναμικό	SOCOMEC Modulys Gteen Power 2.0 & Modulys RM GR	PD00766001	25KVA	
6	Τεχνική Υπηρεσία	Aros 5kva	00502T438870025	5KVA	
7	Τεχνική Υπηρεσία	Powerlan	QTA05511	1500VA	
8	Γενικός πίνακας Β ορόφου	Cross IF 30A	0152029	-	
9	Καρδιολογικό	PL/ON –LINE ACTIVE	6AR1301782	2KVA	
10	Καρδιολογικό (Holter) στην τεχνική υπηρεσία	ACTIVE	6A13304839	3KVA	
11	UPS κεντρικού σταθμού	UPS DPAfs MODULAR 120/33	S6U-819	40KVA	

***** Πρόκειται για μεταγωγικό σύστημα μεταξύ του κεντρικού UPS και του τοπικού UPS της ΜΕΘ. Επίσης σε διαδικασία αντικατάστασής του.

Γενική Περιγραφή

Στα Ιωάννινα σήμερα,……/ 201… , οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπρόσωποι αναδόχου και νοσοκομείου, βεβαιώνουν αντίστοιχα την δοκιμή και παραλαβή προς χρήση των παραπάνω συστημάτων αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS).
Της παράδοσης προς χρήση την……/ 201… , προηγήθηκαν οι εργασίες που περιγράφονται στα επισυναπτόμενα έντυπα για κάθε ένα από τα UPS.
Όλα τα UPS δοκιμάστηκαν παρουσία εκπροσώπου του Πελάτη, και βρέθηκαν να λειτουργούν ……και ……σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.

Εκπρόσωπος Νοσοκομείου **Εκπρόσωπος Αναδόχου**

3) Ειδικοί (απαράβατοι) **όροι**

1. Ο ανάδοχος να έχει εμπειρία σε τρία τουλάχιστον παρόμοια έργα συντήρησης (ή και εγκατάστασης UPS's) την τελευταία τριετία, η οποία θα αποδεικνύεται μέσω βεβαιώσεων.

2. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO9001, ISO14001 και OHSAS18001 για την Τεχνική Υποστήριξη που είναι σε θέση να προσφέρει στα συγκεκριμένα UPS's.

3. Κάθε είδους παρέμβαση στις εγκαταστάσεις, που θα απαιτούν διακοπή λειτουργίας του εξοπλισμού, θα γίνεται σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου.

4. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή των εργασιών καθώς και πλήρης αποκατάσταση τυχόν προκληθέντων φθορών.

5. Ο ανάδοχος θα καταθέσει κατάλογο του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει στο εν λόγω έργο με τις απαραίτητες κατά τον νόμο άδειες, τις βεβαιώσεις εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα UPS's και θα μεριμνήσει για την ασφάλισή του.

6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει, αποδεδειγμένα, τεχνική υποστήριξη που να ανταποκρίνεται εντός 6 ωρών από την (με οποιονδήποτε τρόπο) αναγγελία βλάβης καθημερινά και Σαββατοκύριακο αν απαιτείται.

7. Θα γίνει σύντομη εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του νοσοκομείου (κατ' ελάχιστον 5 ώρες) και θα δοθούν οδηγίες για κάθε ένα από τα UPS's για την λειτουργία του menu, τα πιθανά alarms, τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι τεχνικοί του νοσοκομείου μέχρι να προσέλθει ο τεχνικός του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα παραδώσει τις εν λόγω οδηγίες γραπτώς (σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή και σε έντυπη μορφή) και αν είναι δυνατόν θα προσκομίσει τα τεχνικά φυλλάδια όλων των UPS's σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Στον φάκελο προσφοράς του προμηθευτή θα εμπεριέχεται φύλλο συμμόρφωσης με πλήρη αναλυτικά στοιχεία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα διευκολύνουν την σύγκριση και αξιολόγηση των προσφορών. Επίσης θα αναφέρονται λίστα τυχόν ανταλλακτικών που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν με το κόστος αυτών ανά εξοπλισμό.