ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη
Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651080623
E-mail : s.polizou@gni-hatzikosta.gr

Βαθμός Ασφαλείας

Ιωάννινα, 25-7-2025

Αριθ. Πρωτ. : 11949

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝ:Γραμ. Νοσοκ. Φ/Α/1/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 147/2025
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΣΟΥ 3.968,00 € (CPV: 50800000-3 & ΚΑΕ 9429)

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:

ΣΧΕΤ:

(α)Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 και ιδίως της παρ. 17 του άρθρου 7, σύμφωνα με την οποία «17.Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού μέχρι 15.000 ευρώ ετησίως».

(β) Την αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.700/12.01.2023 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ 14) υπουργική απόφαση παράτασης της θητείας του Διοικητή του Νοσοκομείου.

(γ) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με τις τροποποιήσεις του και ειδικότερα των αρ.2 (παρ.1, περ.31), αρ. 118 και αρ.120

(δ) Τις διατάξεις του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία

(ε) Την αριθμ. 1/15-01-2025 (Θ.13) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου έγκρισης του πίνακα προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2025 (ΑΔΑ:6ΚΙΞ46906Ω-ΜΩΟ)

(Στ) Το αριθμ. **6982/25-4-2025** αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας

(ζ) Η απόφαση διενέργειας διοικητή με αριθμ. **11908/25-7-2025 (ΑΔΑΜ:25REQ017287657 & ΑΔΑ:612Υ46906Ω-04Ι)**

(η) Την αριθμ. **1283/21-7-2025 Α/Α 1283** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης **(ΑΔΑ:914746906Ω-7ΟΕ & ΑΔΑΜ:25REQ017287671)**

Σας προσκαλεί να αποστείλετε ηλεκτρονικά στο mail: s.polizou@gni-hatzikosta.gr την τεχνικοοικονομική σας πρόσφορα για ετήσιο έλεγχο και συντήρηση όλων των συστημάτων αυτόματης πυρανίχνευσης-κατάσβεσης του Νοσοκομείου και του Πολυδύναμου Κέντρου με προϋπολογισμού δαπάνης **3.968,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**) .

Η προσφορά θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο **e-mail:s.polizou@gni-hatzikosta.gr** μέχρι την **ΤΡΙΤΗ 29-7-2025** και ώρα **11:00** και θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

1.Περιεχόμενο προσφοράς

Στην ηλεκτρονική προσφορά πρέπει να περιέχονται οι εξής υποφάκελοι:

1.1 Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά

α. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ σε περίπτωση ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ή του/των διαχειριστή/των σε περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.

β. Ποινικά μητρώα των μελών του ΔΣ (σε περίπτωση ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ) ή του/των διαχειριστή/των (σε περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ) με χρόνο έκδοσης έως 3 μήνες πριν από την υποβολή τους

γ. φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής τους

δ. ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής τους.

ε. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.478

1.2.Φάκελος οικονομοτεχνικής προσφοράς

Στον φάκελο οικονομοτεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα στοιχεία της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ, που θα δίνεται ξεχωριστά, είτε ως ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.

2.Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του/των σχετικού/ών χρηματικού/ών εντάλματος/των. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες:
α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (εκτός Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β'/24-03-2009).
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των λοιπών κρατήσεων (άρθρο 64 παρ.2 Ν.4172/2013, όπως ισχύει
Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.
Υφίσταται υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το άρ.1 παρ.1 της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/04.04. 2023 (ΦΕΚ Β 2385)1. Επισημαίνεται ότι «[δ]εν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου σε περίπτωση που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν ξεπερνά το ποσό των 2.500€ χωρίς ΦΠΑ (α 2 παρ.1 της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/04.04. 2023 (ΦΕΚ Β 2385), εκτός από τις περιπτώσεις που τα τιμολόγια αυτά αποτελούν μέρος μεγαλύτερης σύμβασης (98616 ΕΞ 2024/09.07. 2024 έγγραφό ΓΛΚ)»2.
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση: 1015.Ε00225.0001

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα»

Σπυρίδων Δερδεμέζης

1 Όπου αναφέρεται σχετικά, «1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων».
2 Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων - Τεύχος 4/2024, σελ.2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΑΦΗ

(ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Τα προς συντήρηση συστήματα αυτόνομης πυρανίχνευσης - κατάσβεσης είναι εγκατεστημένα:

Α) Στο**κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων** «Γ. Χατζηκώστα».

Β) Στο **κτίριο του Πολυδύναμου Κέντρου** του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».

Και τα δύο κτίρια βρίσκονται επί της Λεωφ. Μακρυγιάννη, ΤΚ 45445, στα Ιωάννινα.

Αναλυτικά τα **είδη και οι ποσότητες των συστημάτων** δίνονται στους παρακάτω πίνακες:

Α) Συστήματα Αυτόνομης Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης του Νοσοκομείου

Κτίριο / Όροφος	**Χώρος**	**Είδος Αερίου Κατάσβεσης**	**Περιεκτικότητα (Kg ή lit)**	**Αριθμός Φιαλών**
Β Υπόγειο – Κτίριο Νοσοκομείου	Κεντρικός Υποσταθμός Νοσοκομείου	CO2	50kg	18
Β Υπόγειο – Κτίριο Νοσοκομείου	Κεντρικός Υποσταθμός Νοσοκομείου	CO2	45kg	8
Β Υπόγειο – Κτίριο Νοσοκομείου	Μαγειρεία	Wet Chemical τοπικής εφαρμογής	9lit	2
Α Υπόγειο – Κτίριο Διοίκησης	Αιμοδυναμικό Εργαστήριο	FM200	16kg	1
Δ Υπόγειο - Κτίριο Ψυκτών	Υποσταθμός Κτιρίου Ψυκτών	CO2	50kg	3
Δ Υπόγειο - Κτίριο Ψυκτών	Ενδιάμεσο Πεδίο Μέσης Τάσης Κτιρίου Ψυκτών και Πολυδύναμου Κτιρίου	CO2	45kg	3

Β) Συστήματα Αυτόνομης Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης του Πολυδύναμο Κέντρο

Περιγραφή / Όροφος	**Χώρος**	**Είδος Αερίου Κατάσβεσης**	**Περιεκτικότητα (Kg ή lit)**	**Αριθμός Φιαλών**
Ισόγειο Πολυδύναμου	Η/Ζ Η/Μ 04.1	CO2	45kg	3
Ισόγειο Πολυδύναμου	ΓΠΧΤ και ΕΓΠΧΤ Η/Μ 04.2	CO2	45kg	3
Ισόγειο Πολυδύναμου	Μετασχηματιστής Η/Μ 04.3	CO2	45kg	2
Ισόγειο Πολυδύναμου	Πεδίο Μέση Τάσης Η/Μ 04.4	CO2	45kg	2
Α Όροφος Πολυδύναμου	Data Room Α21	INERGEN	23,6kg	1

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Σε όλους τους πιο πάνω χώρουςτων πινάκων Α) και Β) της παραγράφου 1 θα πρέπει να ελεγχθούν και να συντηρηθούν **ΟΛΑ** τα μέσα των αυτόνομων συστημάτων πυρανιχνεύσεων - κατασβέσεων. **Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες**:

- Ο έλεγχος των φιαλών κατάσβεσης, της ποιότητας και της ποσότητας του κατασβεστικού υλικού που περιέχουν χωρίς να επιβάλλεται η αναγόμωση τους.
- Ο έλεγχος των συστημάτων έναυσης των συστημάτων πυρανίχνευσης - κατάσβεσης.
- Η ετήσια συντήρηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μερών των συστημάτων πυρανίχνευσης - κατάσβεσης.
- Η ετήσια συντήρηση των υδραυλικών μερών των συστημάτων πυρανίχνευσης - κατάσβεσης.
- Η αποκατάσταση σφαλμάτων και βλαβών των πινάκων πυρανίχνευσης – κατάσβεσης.
- Ο συνολικός έλεγχος και η δοκιμή ΟΛΩΝ των πυρανιχνευτών κάθε τύπου.
- Ο έλεγχος και η δοκιμή των βανών αποκλεισμού και ενεργοποίησης / ακύρωσης των συστημάτων πυρανίχνευσης - κατάσβεσης.
- Ο έλεγχος και δοκιμή όλων των μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς.

Η εκτέλεση των ελέγχων και δοκιμών θα γίνει **σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία** του νοσοκομείου. Η τεχνική υπηρεσία θα παραδώσει στον ανάδοχο τα πλήρη σχέδια και τεχνικές περιγραφές των εν λόγω συστημάτων, όπου αυτά υπάρχουν, έτσι ώστε να ελεγχθεί η αρτιότητα και η λειτουργικότητα τους.

Στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης, **θα συμπεριλαμβάνεται η αξία μικρούλικών και μπαταριών** αλλά **όχι λειτουργικών μερών και ανταλλακτικών**. **Οι εργασίες υδραυλικής δοκιμής και αναγόμωσης καθώς και ηπρομήθεια υλικών όπως φιαλών, κλείστρων,σωληνώσεων, πινάκων, υλικών πυρανίχνευσης, ανιχνευτών, καλωδιώσεων που ξεπερνούν τα 5 μέτρα, κτλ.<u>δεν περιλαμβάνονται</u>.**

Στην περίπτωση που μετά τους ελέγχους,διαπιστωθεί ότι**απαιτούνται εργασίες ή προμήθεια υλικών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει έγγραφη οικονομική προσφορά για τις εργασίες αυτές ή/και για την προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών αυτών.**Στη συνέχεια θα ακολουθεί η διαδικασία προμηθειών του νοσοκομείου.

<u>3) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ</u>

Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο και την συντήρηση διαπιστωθεί ότι κάποια υλικά ή/ και εξαρτήματα πρέπει να αντικατασταθούν ισχύουν τα παρακάτω για τα νέα υλικά:

1. Να φέρουν την ένδειξη CE ανεξίτηλα σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 97/23/ΕΚ καθώς και οποιαδήποτε άλλη ένδειξη. Υποχρεωτικά πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα χαραγμένη ένδειξη τα υλικά πυρανίχνευσης – κατάσβεσης.
2. Να φέρουν πιστοποίηση EN-54 για τα μέρη της πυρανίχνευσης.
3. Να φέρουν πιστοποίηση EN-12094 για τα μέρη της κατάσβεσης.
4. Τα τυχόν καλώδια πυρανίχνευσης που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πιστοποιημένα πυράντοχα.
5. Να φέρουν πιστοποίηση ADR «π» οι φιάλες και τα μέρη των φιαλών κατάσβεσης.
6. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, μαζί με την οικονομική προσφορά τους θα πρέπει να καταθέσουν prospectus και αντίγραφα από τα απαραίτητα πιστοποιητικά νέων πυροσβεστήρων στα οποία θα φαίνεται ότι πληρούν τις προδιαγραφές ISO , EN & CE.
7. Κατά την παράδοση των ανταλλακτικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά. Επίσης θα πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικά του εργοστασίου κατασκευής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα πρότυπα για υλικό και του κατασβεστικού υλικού και των εξαρτημάτων αυτών.

   Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: πιστοποιητικά για τον ανάλογο τύπο υλικού πυρόσβεσης, κλείστρων, μανομέτρων, ελαστικών σωλήνων, κλπ.

<u>4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ</u>

1. Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος, με μόνη την υποβολή της προσφοράς του, αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές (και εν συνόλω η Τεχνική Περιγραφή) είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους και θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες.

2. Όλες οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται με βάση το πρότυπο EN54-14, NFPA και EN 12094 και κάθε υλικό το οποίο θα αντικατασταθεί ή επισκευαστεί θα πρέπει να ακολουθεί το αντίστοιχο πρότυπο του EN54 & EN 12094.
3. Οποιαδήποτε ζημιά προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου θα καλυφθεί με δικά του έξοδα, και ειδικά από την ασφάλεια την οποία θα πρέπει να προσκομίσει με την υποβολή της προσφοράς του.
4. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του, τους εργαζομένους τους νοσηλευόμενους, όπως και για τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.
5. Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται βάσει του νόμου 3850/2010, να χορηγήσει όλα τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζομένους του και να τους εκπαιδεύσει στην χρήση τους. Η χορήγηση και η εκπαίδευση πρέπει να βεβαιώνονται ενυπόγραφα και αντίγραφα αυτών να προσκομίζονται στο Ίδρυμα.
6. Σημειώνεται ότι το σύνολο σχεδόν του πυρανιχνευτικού και κατασβεστικού υλικού είναι τοποθετημένο σε συγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με τις κατόψεις πυρασφάλειας που διαθέσει η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου και οι οποίες μπορούν να παραδοθούν στον ανάδοχο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf ή cad). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντηρήσει τα συστήματα έτσι ώστε να είναι σε λειτουργική κατάσταση. Αν υπάρχει έλλειψη τότε θα γίνεται από τον ανάδοχο καταγραφή των ελλείψεων και θα ενημερώνεται γραπτώς η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου.
7. Με το πέρας των εργασιών θα παραδίδεται στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου, πιστοποιητικό ελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης καθώς και ένα πλήρες Έντυπο Συντήρησης, στο οποίο θα χαρακτηρίζεται το κάθε σύστημα με την θέση του και αναλυτικά τις εργασίες ελέγχου, συντήρησης ή πιστοποίησης που έγιναν σε αυτό.
8. Με το πέρας των εργασιών θα παραδίδεται Υπ. δήλωση ότι έγιναν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και δοκιμές και ότι τα συστήματα είναι έτοιμα προς χρήση, ενώ σε αντίθετη περίπτωση να δοθεί τεχνική έκθεση για την ανάγκη λειτουργικών αποκαταστάσεων των συστημάτων ή εναρμόνισης τους με τα νέα πρότυπα ή την απόκλιση τους από την αρχική μελέτη και σχεδιασμό.

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Υπόμνημα ΕντύπουISO του τρόπου ελέγχου αναλυτικά των συστημάτων.
2. Άδεια λειτουργίας εταιρείας.
3. Εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης. **(Άδεια εργαστηρίου με βάση την 618/2005)**.
4. Πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου. **(Άδεια εκπαιδευμένου ατόμου με βάση την 618/2005)**.
5. Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων με (χαμηλής πίεσης) και άνευ ραφής (υψηλής πίεσης) "ce". **(Υδραυλική δοκιμή φιαλών πυροσβεστήρων σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθ. 14165/Φ.17.4/373/28.07.93)**
6. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για τα πεδία: Εμπορία ειδών πυρασφάλειας, & πυροπροστασίας - Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας / πυρόσβεσης / πυρασφάλειας / πυρανίχνευσης - Εμπορία, Συντήρηση και αναγόμωση φιαλών αυτόματων κατασβέσεων - Εκπόνηση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας / Υπηρεσίες Μηχανικών. (διασφάλισης ποιότητας) Για αυτό τον λόγο και απαιτείται ISO μελετών και επιβλέπων μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος Μηχανικός .
7. Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 για τα πεδία: Εμπορία μέσων προστασίας, και ειδών πυρασφάλειας, & πυροπροστασίας - Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης / πυρασφάλειας / πυρανίχνευσης - Κέντρο επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών πυροσβεστήρων (με & άνευ ραφής) - Κέντρο επανελέγχου Φιαλών IS (Χαμηλής και Υψηλής πίεσης) . - Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.- Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
8. Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού κέντρου επανελέγχου φιαλών IS (TPED & ADR 2019) . **(Υδραυλική δοκιμή φιαλών κατασβέσεων).**
9. Πιστοποιητικό ISO 45001 για τα πεδία: Εμπορία μέσων προστασίας, και ειδών πυρασφάλειας, & πυροπροστασίας - Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης / πυρασφάλειας / πυρανίχνευσης - Κέντρο επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών πυροσβεστήρων (με & άνευ ραφής) - Κέντρο επανελέγχου Φιαλών IS (Χαμηλής και Υψηλής πίεσης) . - Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.- Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. (αποδεικνύει την ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε ευαίσθητους χώρους χωρίς την δημιουργία κινδύνων).
10. Πιστοποιητικό ISO 27001 (σε περίπτωση που υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας των δεδομένων όπως server room, ευαίσθητες δομές, εχεμύθεια εγκαταστάσεων) για τα πεδία: Εμπορία μέσων προστασίας, και ειδών πυρασφάλειας , & πυροπροστασίας - Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης / πυρασφάλειας / πυρανίχνευσης - Κέντρο επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών πυροσβεστήρων (με &

άνευ ραφής) - Κέντρο επανελέγχου Φιαλών IS (Χαμηλής και Υψηλής πίεσης) . - Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.- Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

11. Πιστοποιητικό ΕΚ304/2008 από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα .
12. Σύμβαση συνεργασίας και πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR) και προσκόμιση του πιστοποιητικού του σε ισχύ. (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.). Αντίγραφο του υπουργείου. **(απαραίτητο πιστοποιητικό για κάθε εταιρεία που διακινεί και χειρίζεται φιάλες ADR –αντίστοιχο του τεχνικού ασφαλείας)**
13. Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας κατηγορίας β΄. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)
14. Άδεια Επιχείρησης Ι.Ε.Π.Υ.Α.
15. Πτυχίο και άδεια εργασίας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού με δυνατότητα σφράγισης των κόκκινων βιβλίων συντήρησης της πυροσβεστικής ή αντίστοιχων βιβλίων συντήρησης του Νοσοκομείου και έκδοση Υπ. Δήλωσης καλής λειτουργίας των αντίστοιχων συστημάτων ή τεχνική έκθεση ελλείψεων ή Βλαβών που δεν μπορούν να επιδιορθωθούν.
16. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις **Κ.Υ.Α 618/43/2005 «**Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης,επανελέγχου και αναγόμωσης» και**Κ.Υ.Α 17230/671/2005 «**Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 618/43/05(ΦΕΚ 52/Β/2005) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημοσίας Τάξηςπροϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» και**Υ.Α. 140424/2021(Φ.Ε.Κ.6254/Β΄/27.12.2021 «**Τροποποίηση της υπ' αρ. 618/43/2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναγόμωσης»
17. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής ευθύνης 1.000.000€
18. Βεβαίωση αυτοψίας της τεχνικής υπηρεσίας του φορέα για την έγκαιρή και ακριβή μελέτη των όρων και ιδιαίτερων συνθηκών των χώρων που θα εκτελεστούν οι εργασίες. (διασφαλίζει την αποφυγή άτοπων προσφορών και καθυστερήσεων)
19. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης από παρόμοιας έκτασης, μεγέθους και αξίας προμήθειες και υπηρεσίες με την ζητούμενη διαδικασία.
20. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφονται τα κάτωθι:
    «Το τεχνικό μας προσωπικό που θα απασχοληθεί στο νοσοκομείο γνωρίζει άριστα το τεχνικό αντικείμενο και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες.»

<u>Σε περίπτωση που οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από άλλο οικονομικό φορέα, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του, ότι αναλαμβάνει τον έλεγχο των συστημάτων πυρανίχνευσης και κατάσβεσης και λοιπών φιαλών για την εταιρεία που συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι όλες οι εργασίες θα γίνουν από άτομα που είναι νόμιμα εργαζόμενα στον δεύτερο οικονομικό φορέα και φέρουν όλες τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις. Επιπλέον:</u>

- Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογραμμένο και από τα δύο μέρη για την σύναψη συμφωνίας για την εκτέλεση εργασιών στο συγκεκριμένο έργο.
- Υπεύθυνες δηλώσεις και από τα δύο μέρη για τις εργασίες που θα εκτελεστούν .
- Νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά της εταιρείας που δανείζει την εμπειρία και εκτελεί μέρος του έργου
- Έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων και πιστοποιητικών από την δεύτερη εταιρεία μετά το πέρας των εργασιών.

Τα ISO δεν μεταβιβάζονται